



Číslo	Název místnosti	Plocha m2	Pozlanka	Stěny	Strop	Poznámka
4.01	BALCON	6,5	-	POKROŠT	-	-
4.02	CHODIŠTĚ	21,7	PZ/P42	PVC	-	-
4.03	CHODBA	104,7	PA2	PVC	-	-
4.04	PŘEDSÍŇ WC MUŽ	4,5	PA1	KERAMICKÁ SLAZBA	-	-
4.05	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,8	PA1	KERAMICKÁ SLAZBA	-	-
4.06	OKLADOVÁ KOKORNA	1,8	PA1	KERAMICKÁ SLAZBA	-	-
4.07	VÝTĚH	3,4	-	-	-	-
4.08	OKNOVÉ SCHODIŠTĚ	9,1	P13	PŘEDPRÁŠENÝ NÁTER NA BETON	-	-
4.09	KABINET CHEMIE	23,8	PA2	PVC	-	-
4.10	CHEMIE ÚČEBNA	90,4	PA2	PVC	-	-
4.11	CHEMIE PŘÍPRAVNA	45,4	PA2	PVC	-	-
4.12	SKLAD CHEMIE	10,1	PA2	PVC	-	-
4.13	CHEMIE LABORATOR	56,3	PA2	PVC	-	-
4.14	FYZIKA LABORATOR	55,1	PA3	PVC ANTISTATICKÉ	-	-
4.15	CHODBA	6,4	PA2	PVC	-	-
4.16	KABINET FYZIKY	19,2	PA3	PVC ANTISTATICKÉ	-	-
4.17	FYZIKA PŘÍPRAVNA	44,1	PA3	PVC ANTISTATICKÉ	-	-
4.18	FYZIKA ÚČEBNA	83,8	PA3	PVC ANTISTATICKÉ	-	-
4.19	KABINET FYZIKY	19,0	PA3	PVC ANTISTATICKÉ	-	-
4.20	WC - FYZ. ÚČEBNA	65,8	PA3	PVC ANTISTATICKÉ	-	-
4.21	WC - MOULIN	4,4	PA1	KERAMICKÁ SLAZBA	-	-

LEGENDA SYMBOLŮ NN:

- Kabelová trasa
- RN4 Rozvaděč
- Zásuvková skříň
- Zemnicí bod, pospojování
- Zásuvky, vývody
- Vypínače
- Bezpečnostní urymkatelné tlačítko
- Pohybový senzor
- Svítilno LED, kruhové, 25W, IP 44
- Svítilno LED, 600/600mm, 36,98W/4032lm, typ A2
- Svítilno LED, 600x600, 31,91W/3986lm, typ A1
- Svítilno LED, 120x600, 37,8W / 4137lm typ C
- Svítilno nouzové LED 5W/60minut
- Svítilno nouzové LED 5W/60minut IP44 stropní

Symbol	Výrobce	Název výrobku	Podst.
A1		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO KRUHOVÉ PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 21,91W/3986lm	
A2		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO KRUHOVÉ PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 36,98W/4032lm	
B1		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO „DOWNLIGHT“, PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 21,91W/3986lm	
BS		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO „DOWNLIGHT“, PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 36,98W/4032lm	
C		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO „DOWNLIGHT“, PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 31,91W/3986lm	
D		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO „DOWNLIGHT“, PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 37,8W/4137lm	
N		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 5W/60minut	
N1		LED STROPNÍ SVÍTLIDLO NOUZOVÉ, PRISAZENÉ KE STROPU, BÍLÝ KRAJČEK, 5W/60minut	

±0,000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO PŘÍZEMÍ

INVESTOR : JIHOŘAVSKÝ KRAJ ŽEROTINOVÁ NÁM. 449/3, 601 82 BRNO

Učebny pro výuku přírodovědných a technických předmětů – Gymnázium Tišnov

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT : D1.4.4 Silnoproudé elektroinstalace a hromosvod STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01

VEDOUČÍ PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Lipovský

VYPRACOVAL : Ing. Lipovský

KONTROLOVAL : Ing. Lipovský

FIRMA : PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO

NÁZEV VÝKRESU : Rozvody 4.NP – osvětlení

DATUM : 02/2024

ČÍSLO ZAKÁZKY : KZS-09/2023

MĚŘÍTKO : 1:100

PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.4 23