

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 00444/2025
Spisová značka: S-KHSJM 68274/2024

Vyřizuje: Ing. Mgr. Petra Horáková
Telefon: 516777516
E-mail: petra.horakova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Ing. Ondřej Matys
Spodní 4
625 00 BRNO - BOHUNICE
ID datové schránky: 7a8nyvs

Ve Vyškově dne 6. ledna 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Podmíněné souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 27.11.2024 o vydání závazného stanoviska k záměru – Stavební úpravy střešní konstrukce školy Slavkov – kuchyňky p. č. 1698/1 (dále jen „záměr“), podané Ing. Ondřejem Matysem, Spodní 4, 625 00, Brno-Bohunice, IČO: 00947229, (dále také jen „žadatel“), který na základě plné moci ze dne 10.12.2024 zastupuje stavebníka Střední škola Slavkov – Austerlitz, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 49408381 (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen „vyhláška č. 160/2024 Sb.“)

KHS JmK se záměrem **souhlasí**, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. **souhlas váže na splnění podmínky:**

- Před uvedením stavby do trvalého užívání bude na KHS JmK doloženo, že parametry elektrického osvětlení ve vnitřních prostorech budovy zařízení pro výchovu a vzdělávání odpovídají normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracoviště ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště. KHS JmK upozorňuje, že měření elektrického osvětlení musí být provedeno akreditovanou laboratoří a v souladu s postupy popsány v českých technických normách upravující měření elektrického osvětlení ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů).
- Před uvedením stavby do trvalého užívání bude na KHS JmK doloženo, že parametry denního osvětlení odpovídají požadavkům české technické normy upravující denní osvětlení ČSN EN 17037+ A1 Denní osvětlení budov, ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov Část 3: Denní osvětlení škol.
- Pro zajištění přirozeného větrání z venkovního prostoru je nutné zajistit otevírání a zavírání oken bezpečným způsobem z podlahy dle požadavku § 19 odst. 1 vyhlášky č. 160/2024 Sb.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 11.12.2024 byla požádána Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, jako dotčený správní úřad, o posouzení projektové dokumentace k žádosti o společné

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

Strana 1 (celkem 2)

stavební a územní řízení „Stavební úpravy střešní konstrukce školy Slavkov – kuchyně p. č. 1698/1“, zaevidované pod č. j. KHSJM 68274/2024.

Jedná se o stavební úpravy střechy nad jednopodlažní přístavbou ve dvoře u učebny cvičných kuchyněk. Během stavebních úprav dojde k odstranění stávající střechy (světlíky, ocelová konstrukce a střešní plášť) a vytvoření nové konstrukce střechy (světlíky, střešní plášť a ocelová konstrukce). Jedná se o opravu střechy a udržovací práce konstrukce střechy, kdy nebude měněn tvar, velikost ani účel konstrukce. Během stavebních úprav dojde k drobnému navýšení hřebene a výšky u okapu (změna tl. skladby střešního pláště). Opravou střechy nedojde ke změně tvaru střechy. Stavební úprava střechy nebude mít vliv na charakter území ani samotného objektu. Plochy zastavěného a nezastavěného území se navrženými stavebními úpravami nemění. Do střešní konstrukce bude nově namontována původní vzduchotechnika a el. vedení pro nové LED osvětlení.

Po zhodnocení předloženého návrhu projektové dokumentace stavby z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s předloženým návrhem podmíněný souhlas.

Podmínka č. 1 byla stanovena ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 14 odst. 7 vyhlášky č. 160/2024 Sb. Podmínka č. 2 byla stanovena ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 160/2024 Sb. Podmínka č. 3 byla stanovena ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 19 vyhlášky č. 160/2024 Sb.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Marcela Březinová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Blansko, Vyškov, Břeclav
a Hodonín

Rozdělovník

1. Adresát: Ing. Ondřej Maty, Spodní 4, 625 00 Brno-Bohunice, IČO: 00947229, ID DS:7a8nyvs
2. KHS JmK – spis