

R4

Rozvodnice:
Typ. označení:
Poloha:
Stupeň krytí:

Oceloplechová, POD omítku, bílá, N/PE svork.
5 řadá po 24 modulech
POD omítkou
IP30

Ze stávající rozvodnice budou napojeny nové vývody dle následujícího schématu zapojení.

POČET LISTŮ: 5
LIST č.1

S001–HLAVNÍ BUDOVA
ETAPA II., část 2

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

ProjekceMüller s.r.o. Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 067 592 46, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: GYMNAZIUM BLANSKO, p.o., SEIFERTOVA 33/13, 678 01		FORMÁT 10 A4	KOPIE
STAVBA GYMNAZIUM BLANSKO REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY	DATUM 02/2025		
	STUPEŇ PDPS		
	ZAK.ČÍS.2019.009		
	MĚŘ. —		
OBSAH ELEKTROINSTALACE S001—ROZVODNICE R4	ČÍSLO VÝKRESU 698	ČÁST D.1.4.	