









Střední škola technická Znojmo

- ## LEGENDA ZNAČEK

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | STRÍDAVÝ VYPÍNAČ |
|  | KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ |
|  | DVOJZÁSUVKA |
|  | JEDNOZÁSUVKA DO VÍCNÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ |
|  | VÝVOD 400V |
|  | VÝVOD 230V |
|  | VENTILÁTOR S DOBĚHEM |
|  | TLAČÍTKO TOTAL STOP |

VÝŠKA VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK NAD KUCHYŇSKOU LINKOU A PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ BUDE DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA.
VÝŠKA OSTATNÍCH VYPÍNAČŮ BUDE MN. 1230MM OD ČISTÉ PODLAHY. VÝŠKA ZÁSUVEK MN. 200MM NAD ČISTOU PODLAHOU.
ZÁSUVKY U UMÝVADLA BUDE MN. 1200MM SPONČI HRANOU OD ČISTÉ PODLAHY A NEJBLÍŽE S HRANA ZÁSUVKY S HRANOU UMÝVADLA
VEDENÉ BUDE PROVĚDENO POD OMIČKY, VE SKLADĚ PODLAHY A V SOK KONSTRUKCÍ V PATRIKOVÝCH ROZVÁDĚČÍCH JE ZALOŽOVANÉ NAPŘÍZENÍ
Z BATEROVÝCH MODULŮ ŘEŠ. SLABOPROUDÉ ROZVODY PODLAHY TAŽENY KABELY CAT.6 OD ROZVÁDĚČE ŘS16 VE 3M.

SOUSTAVA: 3 PE+N stř. 50 Hz 400/230 TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - samočinným odpojením od zdroje
proudovým chráničem, doplňkovým pospojováním

Autorizační razítko a podpis	
číslkové číslo	13/2023
náit	A3
um	10/2023
neň	DUR+DSP, DPS
ze	00
ko	-----
o výkresu	Paré
04	