



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

VNĚJŠÍ ROVINA OKNA BYLA UŽ V MINULOSTI VYMĚNĚNA, NOVÝ RÁM BYL ZALIŠTOVÁN DO PŮVODNÍHO, NÁVRH OBNOVY PŘEDPOKLÁDÁ OBDOBNÝ POSTUP, RÁM BUDE ODLIŠTOVÁN, DEMONTOVÁN A NAHRAZEN NOVÝM RÁMEM S NOVÝMI KŘÍDLY

VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH

VNITŘNÍ RÁM A KŘÍDLA BUDOU ŘEMESLNĚ REPASOVÁNA V SOULADU S DOPORZČENÝM TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM, KTERÝ PŘEDPOKLÁDÁ OBNOVENÍ ROVINNOSTI KŘÍDEL V NALEHÁVKÁCH A ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘÍDLA: MATERIÁL SMRKOVÝ HRANOL, VNITŘNÍ LIŠTOVÁNÍ SMRK, VNĚJŠÍ LIŠTOVÁNÍ MODŘÍN

VNĚJŠÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, 4-16-4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ

VNITŘNÍ ZASKLENÍ: PLAVENÉ SKLO 4 mm
ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO, PŘEDSKLENÍ LIŠTY NALEPOVACÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTRÍKEM VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM

STÁVAJÍ REPASOVANÁ KŘÍDLA ČÁSTI RÁMU BUDOU RUČNĚ NATÍRANÉ

NOVÉ ZÁVĚSY: TRIO SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR01 V BARVĚ OKNA

KOVÁNÍ: ROZVORA - SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL", V ROZVORÁCH PŘEVOD NA STŘEDOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SRAZU, OBRTLÍKY ODLÉVANÉ NIKLOVÉ, STAVĚČE A ZARÁŽKY NIKLOVÉ, SKOBY NAŠROUBOVÁVACÍ NA VRUTY, DRÁTY: OCEL

TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU O a H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ VE VNĚJŠÍM RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU

VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ, DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN

MONTÁŽ OKEN:

VNĚJŠÍ RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK NAHRAZUJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ PÁSKY. VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA NEBUDOU PŘÍPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO ŠPALET NEBUDE OSAZENA APU LIŠTA, KOTVENÍ 6× TURBOŠROUB

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.

KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: C-2-01, C-2-02

ZÁMEK ČERNÁ HORA

oprava vnějších výplní otvorů

OBJEKT "C" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 10

NAHRAZENÍ VNĚJŠÍ ROVINY OKNEM TYPU ADAPT