



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

PROVEDENÍ:

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ PŮLOLIVAMI, RÁM ZESÍLENÝ HRANOLEM SMĚREM DO EXTERIÉRU KVŮLI LEPŠÍM TEPELNĚ TECHNICKÝM VLASTNOSTEM

KŘÍDLA A RÁM: MATERIÁL SMRKOVÝ HRANOL

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO HEAT MIRROR, 4–8–fólie HM–8–4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ

ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO, PŘEDSKLENÍ LIŠTY NALEPOVACÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTRÍKEM VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM

ZÁVĚSY: TRIO SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA

KOVÁNÍ: PŮLOLIVY - SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL",

TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOBVODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU

VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ, DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN

MONTÁŽ OKEN:

RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK NAHRAZUJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ PÁSKY.

VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA NEBUDOU PŘIPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO ŠPALET NEBUDE OSAZENA

APU LIŠTA, KOTVENÍ 6× TURBOŠROUB NEBO OCELOVÁ KOTVA S HMOŽDINKOU, KAMENICKÉ DOPLNĚNÍ

OSTĚNÍ UMĚLÝM KAMENEM

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.

KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: A-1-07, A-1-08, A-1-09, A-2-01, A-2-02, A-2-03, A-2-04, A-2-05, A-2-06, A-2-07, A-2-08, A-2-09, A-2-10, A-2-11, A-2-14, A-2-15, A-2-16

ZÁMEK ČERNÁ HORA

oprava vnějších výplní otvorů

OBJEKT "A" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 3

NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO TYPU ADAPT