



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

PROVEDENÍ:

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ PŮLOLIVAMI, RÁM ZESÍLENÝ HRANOLEM SMĚREM DO EXTERIÉRU KVŮLI LEPŠÍM TEPELNĚ TECHNICKÝM VLASTNOSTEM

KŘÍDLA A RÁM: MATERIÁL SMRKOVÝ HRANOL

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO HEAT MIRROR, 4–8–fólie HM–8–4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ

ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO, PŘEDSKLENÍ LIŠTY NALEPOVACÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTRÍKEM VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM

ZÁVĚSY: TRIO SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA

KOVÁNÍ: PŮLOLIVY - SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL",

TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU

VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ, DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN

MONTÁŽ OKEN:

RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK NAHRAZUJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ PÁSKY. VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA NEBUDOU PŘIPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO ŠPALET NEBUDE OSAŽENA APU LIŠTA, KOTVENÍ 6× TURBOŠROUB NEBO OCELOVÁ KOTVA S HMOŽDINKOU, KAMENICKÉ DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ UMĚLÝM KAMENEM

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.

KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: A-1-10, A-2-12, A-2-13

ZÁMEK ČERNÁ HORA

oprava vnějších výplní otvorů

OBJEKT "A" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 4

NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO TYPU ADAPT