



zn.	U [V]	
E1	400	100
E2	230	120
E3	400	100
E4	230	600
E5	230	v p
E6	230	200
E7	400	300
E8	230	750
E9	400	750
E10	230	600
E11	230	150
E12	400	100
E13	230	200
E14	230	v p
E15	230	v p
E16	230	v p
E17	230	600
E18	230	v p

Poznámka:
1. Vývody E1, E12
nákrese nebo dle
osvětlení nerez di
nutno konzultovat
2. Umístění, ukon
součástí dodávky
3. Všechny volné
chráničků! Umis
dodavatelem gast

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz,
OCHRANA – ČSN 332000-4-41 ed.3 : AUT. ODPOJENÍM
VNĚJŠÍ VLIVY – ČSN 332000-5-51 ed.3 : VIZ. PROTOKOL O
PROVEDENÍ INSTALACE – ČSN 332130 ed.3 : PRO PROVEDENÍ I
PROVÁDEČI FIRMA MĚLA K DISPOZICI PROJEKT FIRMY KITCHEN PL
PROVEDENÍ VÝVODŮ A JEJICH UKONČENÍ. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ ELEI
ZAHÁJENÍM MONTÁŽE KONZULTOVAT S DODAVATELEM GASTROTECH

Autoři řešení	Vypracoval
Ing.arch.F.Kopřivík	Zdeněk Němeček
Investor : Střední škola stavebních řemesel	
Střední škola stavebních řemesel I Oprava školní kuchyně - výdejna jí	
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Půdorys výdejny - vývody gastrote	