


LEGENDA VZT:

- 2620 - MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA PŘÍVODU (M3/HOD)
 - 2620 - MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA ODTAHU (M3/HOD)
 - - VÝÚŠŤ (TALIŘOVÝ VENTIL) PŘÍVOD
 - → - VÝÚŠŤ (TALIŘOVÝ VENTIL) ODVOD
 - └ - VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
 - - REGULAČNÍ Klapka
 - - STĚNOVÁ (DVEŘNÍ) MŘÍŽKA
 - - POŽÁRNÍ UZÁVĚR BaTR
 - - PSUM
 - - POŽÁRNÍ Klapka
 - - POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU Klapkou A MANŽETAMI
 - - TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ
 - T1 - REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300, 500x500MM
- IZOLACE:**
- - PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
 - - TEPELNÁ IZOLACE
 - - HLUKOVÁ IZOLACE
- S** - OZNAČENÍ STOUPAČEK
- A** - PODŘEZANÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE
- PU** - POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- - PŘEDPOKLAD. UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ CHL JEDNOTKY
- OK** - ODVOD KONDENZÁTU



±0,0=257,70

Autoři řešení Ing.arch.F. Kopřivík	Vypracoval Ing. Petr Cihlář	Kreslil Ing. Petr Cihlář	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOPŘIVÍK, spol. s r.o. IČ: 6070 4411, DIČ: CZ60704411 Ulřichova 12, 624 00 Brno www.koprivik.cz, tel: 541 22 45 45	
Investor : Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy			Formát	
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy Oprava školní kuchyně - výdejna			Datum	03.2024
			Učel	DPS
D.1.4.b Vzduchotechnika a chlazení			Zakázkové číslo	
Střecha - odvod vzduchu			Měřítko 1 : 100	Číslo výkresu VZT-05