


POZNÁMKA :

1 ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA – ČSN 332000–4–41 ed.3 : AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY – ČSN 332000–5–51 ed.3 : VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ – D.1.4.3–02
PROVEDENÍ INSTALACE – ČSN 332130 ed.3 : STROPNÍ SVÍTIDLA BUDOU ZAVĚŠENA DO ÚROVNĚ SPODNÍCH HRAN POTRUBÍ VZT
NA CHODBÁCH BUDOU SVÍTIDLA NÁSTĚNNÁ, VE VÝŠCE CCA 3,5 METRU. PODROBNÝ POPIS INSTALACE JE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

LEGENDA SVÍTIDEL:

A1 – 60W LED 1500mm IP65 PM závěsné
A2 – 40W LED 1200mm IP65 PM závěsné
A3 – 50W LED 1500mm IP65 PM nástěnné
N1 – Nástěnné nouzové LED 2W IP65
N2 – 5W LED AREA IP65 závěsné
N3 – 5W LED KORIDOR IP65 nástěnná konzole

Autoři řešení Ing.arch.F.Kopřivík		Vypracoval Zdeněk Němeček	Kreslil Zdeněk Němeček	 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOPŘIVÍK, spol. s r.o. IČ: 0070 4411, DIČ: CZ00704411 Ulřichova 12, 604 00 Brno www.koprivik.cz, tel: 603 490 998</div>
Investor : Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy				
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bohunice Oprava školní kuchyně - výdejna jídel				Formát 6 x A4
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Datum 06.2024
				Učel DPS
Půdorys výdejny jídel - osvětlení a žaluzie				Zakázkové číslo 2407–1740
				Měřítko 1 : 50
				Číslo výkresu D.1.4.3-03