

Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace
Sídliště Osvobození 681/55, 68201 Vyškov
IČO: 70843082

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 4. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 17. 4. 2025

„1. Prosíme o prověření výkazu výměr svítidel. Z tohoto výkazu není možné svítidla nacenit. Prosíme o bližší specifikaci

2. Žádáme o prověření VV- pol. – nejasná výměra

71	632415104RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,00000
		s rozprostřením a uhlazením		
		1.07 : 1,0*1,0		1,00000

3. Žádáme o doplnění výkresu střechy kvůli nacenění krovů, komínů, výlezů atd.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1 ze dne 17. 4. 2025

K dotazům dodavatele zadavatel uvádí následující:

Odpověď č. 1

Svítlidla jsou uvedena v Příloze č. 2 výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v části 2 – silnoproudé instalace pod položkami č. 41 až 47, kde jednotlivé typy svítidel jsou označeny kódem (A, B, C, D, E1, E2, E3). Technické parametry jednotlivých typů svítidel uvedených pod kódy (A, B, C, D, E1, E2, E3) jsou specifikovány v Příloze č. 1 výzvy k podání nabídek - Projektová dokumentace pro provádění stavby, v části Silnoproudá elektroinstalace, v čl. 16.3.8. Technické zprávy.

Odpověď č. 2

Potěr specifikovaný v Příloze č. 2 výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části zateplení a další práce – architektonicko stavební řešení v položce č. 71, bude proveden kolem vpusti na stranu bezpečnou, v ploše 1 x 1 m.

Odpověď č. 3

V rámci stavebních prací nebudou prováděny zásahy do krovu střechy budovy, vazníků, komína ani výlezu na střechu budovy. Z toho důvodu nebyl v rámci architektonicko stavebního řešení vypracován výkres střechy budovy. Výkres střechy budovy je součástí Přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek - Projektová dokumentace pro provádění stavby, v části Silnoproudá elektroinstalace – instalační výkres LPS.

II.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 29. 4. 2025

**Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov,
příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)