

Zadavatel:
Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem: Sochorova 552/15, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
IČO: 13692933

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Instalace fotovoltaické elektrárny“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“),
mimo režim zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 4. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 25. 4. 2025

„Rádi bychom se zeptali na následující:

- 1. Je možná změna technologie? Kdy my bychom místo Solaredge použili Solax + Tigo?*
- 2. Bude požadována kontrola TIČR?*
- 3. Má být v ceně zahrnuta úprava hromosvodů (z důvodu nedostatku jímačů)?“*

Žádost č. 2 ze dne 28. 4. 2025

„Dobrý den, mám dotaz k propojovacímu kabelu mezi stávajícím rozvaděčem RH a novým rozvaděčem RFVE v jednopólovém schéma uveden jako WL RFWE 1-AYKY 3x150+70 dl. cca 100m

Otázky:

- 1) proč je zde tak předimenzovaný kabel?*
- 2) v dokumentu "JM_087_FVE_Vyskov_p03_Soupis prací.xls" je tento kabel nahrazen kabelem CYKY 3x150+70 - který kabel je tedy požadován? (cyky kabel je několikanásobně dražší v takovém průřezu)*

3) trasa kabelu je zřejmá ze situačního nákresu, bylo by možné lépe specifikovat kudy bude trasa procházet? (zda se jedná o trasu po střeše a sestup po stěně 3474/18 do budovy 3474/19 nebo trasa vede vnitřkem budovy po stěně)“

II.

Zadavatel předal dotazy uvedené v bodě I. autoru projektové dokumentace a odpověď zveřejní v nejbližších dnech. S ohledem na neuveřejnění odpovědí zadavatele na dotazy uvedené v předchozí větě zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 14. 5. 2025 Hodina 10:00.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 29. 4. 2025

**Střední škola polytechnická Vyškov,
příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič