

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ SOUSTAVA
ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL De Dietrich AMC 45 DI Ematic Evolution 45kW, PN4 r.v.2021 (8-40,8kW 80/60°C)
2	STÁVAJÍCÍ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY r.v.2021 DRAŽICE OKC 125 NTR, objem 112 l, PN6, výměník 1,45m2
3	STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA TOPNÉ VODY REFLEX N80, OBJEM 80L, PN6, r.v.2021
4	STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA TEPLÉ VODY REFLEX NEL5, OBJEM 5L, PN10
Č2	NOVÉ ČERPADLO BIVALENTNÍHO PLYNOVÉHO ZDROJE S EL.REGULACÍ OT. Q= 2 m3/h, H=2,4m, dp=konst., 1x230V, 34W

LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - OCEL
TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA - OCEL

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
001	CHODBA	5,40	BET. MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
002	DÍLNA	18,10	BET. MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
003	SKLAD	22,20	BET. MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
004	KOTELNA	16,30	BET. MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	

Index změny	Datum změny	Popis změny		Změnu navrhl	Změnu schválil	
Výpracoval Ing. Zdeněk FRYŠ		Kontroloval Jaroslav Votík				
Místo stavby: Blansko, Údolní 1200, parc.č.1346, 727/1		Zodpovědný projektant Ing. Zdeněk FRYŠ				
Investor Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace Údolní 1200/2, Blansko 67801		tel. 354 400 321 http: www.kalora.cz				
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SVČ BLANSKO D.1.4.b VYTÁPĚNÍ				Nám. B. Neumannova 6 350 02 Cheb		
				Formát	A1	číslo paré
				Datum	29.11.2024	
				Stupeň	RPD, Tendr	
				Zakázka	24PM249	
Výkres	Meřítko	Archivní číslo				
PŮDORYS 1.PP		1:50	D.1.4b-UT-02			