

LEGENDA SVÍTIDEL

- 1 SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ, PŘÍMO (PŘEVÁŽNĚ)/NEPŘÍMÉ, KOVOVÉ TĚLESO S AKRYLÁTOVÝM DIFUZOREM, IP20, 1x45W, 4000 K, 6500lm, Ra=80, 1474x133x87mm (lxšxh), m=2.9kg na lištový rozvod,
- 2 SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ, PŘÍMO (PŘEVÁŽNĚ)/NEPŘÍMÉ, KOVOVÉ TĚLESO S AKRYLÁTOVÝM DIFUZOREM, IP20, 1x34W, 4000 K, 6300lm, Ra=80, 1474x62x50mm (lxšxh), m=1.7kg na lištový rozvod,
- 3 SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ, PŘÍMO (PŘEVÁŽNĚ)/NEPŘÍMÉ, KOVOVÉ TĚLESO S AKRYLÁTOVÝM DIFUZOREM, IP20, 1x24W, 4000 K, 4200lm, Ra=80, 1474x67x63mm (lxšxh), m=1.9kg na lištový rozvod,

LEGENDA HMOT:

- TVÁRNICE YTONG Univerzal P3-450 na tenkovrstvou omítku, TL.250mm
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDA 2.NP., TL.250MM
- TVÁRNICE YTONG, TL.150mm
- TVÁRNICE YTONG, TL.100mm
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VYLITÉ BETONEM A OPATŘENÉ VÝZTUŽÍ (viz. static. výpočet)


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
2.01	ZÁDVEŘÍ	8,50	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm	2.11	ÚČEBNA IV.	51,00	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA
2.02	ŠATNA	22,10	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	2.12	SKLAD I.	7,20	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA
2.03	CHODBA I.	40,80	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm	2.13	VÝTAH ("malý nákladní")	1,10			
2.04	ÚČEBNA I.	59,70	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	2.14	VYPALOVACÍ PEC	4,50	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm
2.05	ÚČEBNA II.	47,70	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	2.15	SKLAD II.	3,80	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA
2.06	ÚČEBNA III.	92,10	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	2.16	SKLAD III.	3,70	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA
2.07	KABINET I.	24,60	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	2.17	WC DÍVKY	9,50	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=1850mm
2.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	2.18	WC CHLAPCI	9,90	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=1850mm
2.09	WC PERSONÁL/ BEZBARIÉROVÝ	3,20	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	2.19	ÚČEBNA V.	35,10	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA
2.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,90	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	2.20	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	20,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	BET. SCHODIŠTĚ

PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU DLE PD.

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PROVOZNÍ OSVĚTLENÍ
- VYPÍNAČE
- CYKY-J 3x1,5 ve žlabu/pod omítkou
- CYKY-J 3x1,5 ve žlabu/pod omítkou (NO)
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 01,230V/10A, IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ, ŘAZENÍ 05, 230V/10A, IP20
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ (SCHODIŠTOVÝ), ŘAZENÍ 06, 230V/10A, IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ (SCHODIŠTOVÝ), ŘAZENÍ 07, 230V/10A, IP20
- PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 3W S PIKTOGRAMEM A VLASTNÍ BATERIÍ 3HOD S AUTOTESTEM
- PŘISAZENÉ ANTIPANICKÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 3W S VLASTNÍ BATERIÍ 3HOD A AUTOTESTEM
- NÁSTĚNNÉ SVÍDIDLO LED S PIR ČIDLEM POHYBU 24W
- STROPNÍ SVÍDIDLO LED S PIR ČIDLEM POHYBU 24W
- STROPNÍ SVÍDIDLO LED S PIR ČIDLEM POHYBU NA WC 10W
- STROPNÍ SVÍDIDLO 24W



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Bílek Sudomírky 403 698 01 Veselí n. Moravou IČO: 17494915 Autorizace ČKAIT: 1007342 tel.: (+420) 730 672 017 info@bionp.cz
Ing. Ondřej Bílek	Ing. Ondřej Bílek	
INVESTOR	Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace Údolní 1200/2, Blansko 67801	
MÍSTO STAVBY:	BLANSKO, Údolní 1200, parc.č.:1346, 727/1	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	678 01 Blansko	
NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SVČ BLANSKO	STUPEŇ DPS
OBJEKT :	D.1.4.d Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky	FORMÁT A2
OBSAH VÝKRESU:	DISPOZICE 2.NP – OSVĚTLENÍ + NO	DATUM 12/2024
		MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU
		1:75 04