



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Milan Hylš
Chrudichromská 2290/22
68001 Boskovice

Boskovice, 15.05.2024

Nesouhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN

Nadzemní vedení NN

Název stavby: **Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko**

Místo stavby: KÚ Blansko (605018), žadatelem vyznačené zájmové území

Nesouhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.

Na podzemním vedení NN a VN není možné budovat parkovací/odstavná stání. Podzemní vedení NN a VN musí zůstat v zeleném pásmu, popř. v chodníku.

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VN, NN:

Karel Truhlář, tel.: 51649-4022, mail: karel.truhlar@egd.cz

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava východ
Svatopluka Čecha 992/2
680 01 Boskovice
www.egd.cz

Ing. Jaromír Ondra
T +420-705858533
jaromir.ondra@egd.cz

Naše značka
J58374-27122020

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

eg·d



eg·d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001