

Zadavatel:
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Křižíkova 1694/11, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 00567191

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Havarijní stav střešní krytiny – realizace“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 5. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 29. 4. 2025

- „1. Bohužel jsme se nestihli zúčastnit prohlídky objektu ve Vámi stanoveném termínu, nicméně bychom Vás chtěli požádat o doplnění informace, zdali je možný průjezd plošiny kolem objektu pro instalaci svislých svodů pro bleskosvod.*
- 2. Prosím o bližší definici potrubí VZT z ř. 20. Informace v dodaných podkladech jsou nedostatečné pro řádné nacenění položky. Toto souvisí i s položkou ř. 10 demontáž a likvidace tohoto potrubí.*

A07	Nové VZT potrubí	1	Pozink, 100 m2
-----	------------------	---	----------------

- 3. V ř.14 Oprava vertikální trhliny, je zmíněn odkaz na výkres č. 5 s podrobnějším popisem. Bohužel se mi tento nepodařilo nalézt. Je možné tuto položku blíže specifikovat a uvést i délku tohoto defektu na fasádě.*

14	90005	Oprava vertikální trhliny na fasádě plochy 0,05m ² - sanace pomocí tmelu na min.bázi, L+P, omítka, podrobnější popis viz výkres č.5	ks	1,00000
----	-------	--	----	---------

4. Ve VV jsem nenalezla položku lešení, výstupové věže, ev. stavebního výtahu. S jakou variantou transportu lze vzhledem k situaci (např. vzrostlá zeleň) počítat?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1

Ad-1

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že je možné použít plošinu. Avšak lze ji využít jen v místech modře označených na kopii katastrální mapy, která je Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Jedná se o chodníky, jejichž maximální šířka v nejužším místě je 203 cm.

Ad-2

K tomuto dotazu zadavatel sděluje, že k položce 900001 a 90057, díl 9, na listu 02 11131_01 Pol v Položkovém soupisu prací a dodávek stanovuje a doplňuje rozměry VZT potrubí. Rozměr VZT potrubí je po doplnění 800x1000 mm o délce 45 m viz upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, část s názvem „2025_05_02_RSR_DPS_501_000_ASŘ_00_upr“, který je součástí Přílohy č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad-3

Zadavatel k dotazu uvádí, že výkres č. 5 je součástí Architektonicky stavebního řešení přiložený v Projektové dokumentaci. Název výkresu je „RSR_DPS_D.101.01_05_ASŘ_STŘECHA NS 1_2_00“, oprava trhliny je popsána v popisu na výkresu:

Popis:

Na základě odborného posouzení vlhkostních poruch byla zjištěna vertikální trhlina v místě prosklené fasády (viz půdorys) o ploše 0,05 m². Pro opravu trhliny bude použita sanace pomocí tmelu na minerální bázi (TMEL) pro vyplnění trhliny a zajištění pevnosti opravy. Po aplikaci tmelu bude provedena aplikace perlinky na čerstvý tmel, následovaná novou vrstvou omítky kompatibilní s původní fasádní úpravou, která zajistí integritu a stabilitu opravy. Při realizaci je potřeba postupovat dle technologických předpisů dodavatele jednotlivých materiálů

Ad-4

K dotazu zadavatel uvádí, že způsob transportu je na uvážení dodavatele, zadavatel nestanovuje jedinou povolenou možnost. Dále zadavatel uvádí, že transport a ostatní náklady dodavatel v rámci své nabídky nacení v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Konkrétně v části Vedlejší a ostatní náklady v souboru „04_RSR_DPS_501_VN+ ON“.

Žádost č. 2 ze dne 29. 4. 2025

„Dobrý den, rádi bychom se doptali na potrubí VZT pozinkované, potřebovali bychom k nacenění běžné metry a ideálně i průměr.

Děkuji.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2

Na tento dotaz zadavatel odpověděl v rámci Žádosti č. 1 na dotaz č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace výše.

II.

S ohledem na výše uvedené (odpověď zadavatele na dotaz č. 2 Žádosti č. 1 a Žádost č. 2) v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel doplňuje a upravuje Přílohu č. 2 – Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v dílčí části „02_RSR_DPS_501_000_ASŘ, kterou nahrazuje nový soubor „2025_05_02_RSR_DPS_501_000_ASŘ_00_upr“. Úplná nová příloha č. 2 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali dílčí soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše a s ohledem na poskytnutí dostatečné doby pro zpracování nabídek v tomto zadávacím řízení zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 15 zadávací dokumentace a prodlouženou Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 následovně:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem **do 19. 5. 2025 v 10:00 hodin.**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kopie katastrální mapy s nákresem použití plošiny

Příloha č. 2 – Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

V Brně dne 5. 5. 2025

**Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)