

**REKONSTRUKCE s UBYTOVÁNÍM, OSTROV u MACOCHY č.p. 34, PSČ 679 14**

Císlo vodiče	typ vodiče	průřez	uložení	délka	odkud	ukončení	kam	ukončení	poznámka
--------------	------------	--------	---------	-------	-------	----------	-----	----------	----------

<b>VÝVODY z ROZVADĚČE "RMS"</b>									
WL 1	CYKY-O	3 x 1,5	pod omítkou	45	"RMS"	SZ	osv. 1.10, 1.12	A - 3 ks	
	CYKY-J	3 x 1,5	SDK podhledy	35	"RMS"	SZ		C - 8 ks	ventilátorové relé SMR-T
	CYKY-J	5 x 1,5		45	"RMS"	SZ			
WL 2	CYKY-O	3 x 1,5	pod omítkou	20	"RMS"	SZ	osv. 1.03-1.06	B - 3 ks	ventilátorové relé SMR-T - 3 ks
	CYKY-J	3 x 1,5	SDK podhledy	60	"RMS"	SZ	osv. 1.18, 1.20	C - 5 ks	
	CYKY-J	5 x 1,5		10	"RMS"	SZ	osv. 1.22		
WL 8	CYKY-J	3 x 2,5	pod omítkou	60	"RMS"	SZ	zás. 1.05, 1.06	XC 8 - 8 ks	3 ks IP 44 s víčkem
WL 9	CYKY-J	3 x 2,5	SDK podhledy	40	"RMS"	SZ	zás. kancelář	XC 9 - 7 ks	1 ks IP 44 s víčkem
	CYY	4 (54)	pod omítkou	40	HOP/EPS 2	svorka	vod.pospojování	svorka	
WL 10	CYKY-J	3 x 2,5	pod omítkou	15	"RMS"	SZ	zás. kuch.linka	XC 10 - 3 ks	
WL 11	CYKY-J	3 x 2,5	pod omítkou	40	"RMS"	SZ	zás. 1.12	XC 11 - 10 ks	
WL 12	CYKY-J	3 x 2,5	pod omítkou	15	"RMS"	SZ	zás. 1.11	XC 12 - 4 ks	IP 44 s víčkem
	CYY	6 (54)	pod omítkou	15	HOP/EPS 2	svorka	vod.pospojování	svorka	