



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKY STOUPAČEK INSTALACÍ II. 65 mm (KÓTOVANO 75) Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA TRIDY M2.5. ZDIVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI.
- VNITŘNÍ PRÁČKY II. 140 mm (KÓTOVANO 150) Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ (497 x v249 x š140 mm) ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, CIHLY P10. CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f k min. 4,37 MPa. ZDIVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI.
- DOZDÍVKY VNITŘNÍCH STĚN A DOZDĚNÍ OTVORŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z PLNÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA CEMENTOVÁ TRIDY M5, CIHLY P15. ZDIVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI A VODOKORNOU VÝZTUŽÍ VLOŽENOU DO SPAR. PŘESNÝ ROZMĚR OTVORŮ VÝT. ŠACHTY BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DOD. VÝTAHU.
- OBVODOVÉ DOZDÍVKY STĚN Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU KATEGORIE I. TL. 300 mm (d599 x v249 x š300 mm), U=0.330 W/m²K, NA TENKOVŘSTVOU MALTY, TRIDA POROBETONU P2-400. NOVÉ ZDIVO BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍMI.
- PŘEDSTĚNY INSTALAČNÍ SÁDKOKARTONOVÉ II. 100 mm, 125 mm NEBO 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE. JEDNOSTRANNĚ DOVOJTE OPLÁSTĚNA SDK DESKAMI II. 12,5 mm (DRUH H - SDK DESKA SE SNÍŽENOU ABSORPCÍ VODY). PROSTOR PŘEDSTĚNÝ DEJ IZOLACE. VČETNĚ SYTEMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUŽÍ PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘEDSTĚNY.
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU NEBO Z TUHÝCH IZOL. DESEK Z MINERÁL. PLSTÍ S PODÉLNÍMI VLÁKNY (PROTIPOŽÁRNÍ PÁS) S PŮVRCH. ÚPRAVOU PROBARVENOU OMITKOU. SOKLOVÉ ZDIVO Z EXTRUD. POLYSTYRENU S MAZAIKOVOU DEKORATIVNÍ OMITKOVINOÚ. PŘESNÝ POPIS A TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB ZATEPLENÍ VÍZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ. TL. ZATEPLENÍ NENÍ VE VÝKŘESE KÓTOVÁNA.

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Schema:	
Objednatel: Nemocnice Břeclov, p. o. U Nemocnice 3066/1 680 02 Břeclov	Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Nemocnice Břeclov - stravovací provoz			
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVBYNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTĚPÁNKÝ	Plan:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu	Datum: ČERVEN 2020	Část PD: Architektonicko-stavební řešení	
Příloha: Řez A-A - nový stav	Zakázkové číslo: DSP/DPS-01-2020		
		Formát: 14A4	Stupeň: DPS
		Čas přílohy: 1:50	D.1.1-11