

POUŽITÉ ZNAČKY, LEGENDA

1) PŘI PROVÁDĚNÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ NUTNO RESPEKTOVAT "KOORDINAČNÍ VÝKRESY" SE ZAKRESLENÍM OSTATNÍCH INSTALACÍ, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI TECHNOLOGIE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI INTERIÉRŮ.
2) V PŮDORYSECH JSOU UVEDENY KABELOVÉ TRASY S DIMENZEMI NOSNÉHO MATERIÁLU.
3) LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ ZSE JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE".
4) VLASTNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ZSE JE UVEDENO V BLOKOVÝCH SCHÉMATECH, VČETNĚ POPISŮ.
5) VERTIKÁLNÍ ROZVODY ZSE JSOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.
6) VÝŠKA INSTALACE ZÁSUVEK SK A HACCP BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE (VIZ BLOKOVÁ SCHÉMATA) A BUDE KOORDINOVÁNA S PROFESÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE.

POUŽITÉ ZNAČKY SLABOPROUDU

ZÁSUVKA DATOVÁ 2RJ45 CAT6

S ZÁSUVKA 1RJ45 CAT6,
S = URČENÍ ZÁSUVKY – SILNOPROUD

D25 POZICE MĚŘÍCÍHO BODU HACCP
(VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNY, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK,HACCP)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

NEMOCNICE BŘECLAV | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Břeclav, p.o.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 43, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
Nemocnice Břeclav
stravovací provoz

Zpracovatel části: **R.M.Elektro** Křenová 60, Brno 602 00 Tel.: +420 541 230 746 E-mail: prahova@rmelektro.cz	Zodpovědný projektant: Ing. MIROSLAV REK	Vypracoval: Ing. MIROSLAV REK	Paré:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu		Datum:	ČERVEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Část PD: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Formát:	12A4
		Stupeň:	DPS
Příloha: PŮDORYS 2.NP		Měřítko: 1 :50	Číslo přílohy: **D.1.7-202**