



V prostoru jídelny bude provedena výměna stávajících zářivkových osvětlovacích těles za svítidla s LED zdroji. Bude provedeno nové prokabelování svítidel kabely CXKH-R-J 3x1,5mm² a nově budou osazena svítidla N2 - panika - svítidla budou napojena na stávající rovody nouzového osvětlení. Dále bude provedeno osazení ovládacích prvků el. plátna.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

<div>PAVLŮ JIŘÍ</div> <div>Projekce el. zařízení a hromosvodů</div>			<div>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 602 581 166</div> <div>E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647</div>	
VED. PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHITEKT :	
	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
INVESTOR: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno			FORMÁT	2A4
<div>REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU</div> <div>ELEKTROINSTALACE IV. ETAPA</div> <div>ČÁST:</div> <div>ELEKTROINSTALACE - 1.NP</div> <div>UČEBNA PC - OSVĚTLENÍ</div>			DATUM	03/2025
			STUPEŇ	PROV. PROJEKT
			SPECIALIZACE	ELEKTRO
			Č. ZAKÁZKY	06/2025
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	E 16