


Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení
B1	0	LMD RI FL1001-70AWS40B0550 přisazené svítidlo lištového sběrnicevého systému, DALI	1xLED-M 31 W
A1	0	LMD RB.312463.002.1.790+ML1 vestavné svítidlo do M600 s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 24 W
A2	0	LMD RB.312463.002.1.790+ML1 přisazené svítidlo v rámu s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 24 W
A3	8	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 vestavné svítidlo do M600 s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 32 W
C1	6	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 18 W
D	2	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 18 W
N1	0	LMD IT-STARLET II LED SC 200 vestavné nouzové antipanicové svítidlo, chodbová optika	1xLED 4 W
N2	0	LMD IT-STARLET II LED SO 200 vestavné nouzové antipanicové svítidlo, symetrická optika	1xLED 4 W
N	2	LMD C4.EM61-0103NAT400.PM IP44 nouzové svítidlo pro označení únikové trasy piktogramem	1xLED 2 W



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PAVLŮ JIŘÍ Projekce el. zařízení a hromosvodů		Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
VED. PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHTEKT :
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	
INVESTOR: Gymnázium Brno, Vědeňská, příspěvková organizace, Vědeňská 55/47, 639 00 Brno		FORMÁT	A4
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE IV. ETAPA		DATUM	03/2025
ČÁST:		STUPEŇ	PROV. PROJEKT
ELEKTROINSTALACE - 1.PP		SPECIALIZACE	ELEKTRO
ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL 1.PP		Č. ZAKÁZKY	06/2025
		Č. VÝKRESU	E 09
		MĚŘÍTKO	1:50