


LEGENDA

- R** DATOVÁ ROZVODNICE 19"
- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 Cat 6
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 Cat 6 pod omítkou
- ZÁSUVKA HDMI obousměrná komunikace
- ZÁSUVKA HDMI obousměrná komunikace vč. zvuku OPTICKÉ
- ZÁSUVKA USB
- HLAVNÍ TRASA DATOVÝCH ROZVODŮ
- DATOVÉ ROZVODY
- KABEL HDMI obousměrná komunikace
- TRASA OPTICKÉHO KABELU
- Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm² - hodiny pod omítkou, v kabel žlabu
- Kabel CXKH-R-O 2x2,5mm² -rozhlaz 100V, pod omítkou, v kabel žlabu
- Hodiny závěsné oboustranné
- Reproduktr vestavný do podhledu max. výkon 6W
- Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm² - zvonení pod omítkou, v kabel žlabu
- Kabel zvuk
- Zásuvka zvuk
- Zásuvka přívodka zvuk

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PAVLŮ JIŘÍ Projekce el. zařízení a hromosvodů		Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 E-mail: jipavlu@ittelel.cz IČO: 15582647	
VED. PROJEKTANT :	ZOOP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHITEKT :
	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	
INVESTOR: Gymnázium Brno, Václavská, příspěvková organizace, Václavská 55/47, 639 00 Brno		FORMÁT 12A4	
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU		DATUM 03/2025	
ELEKTROINSTALACE IV. ETAPA		STUPĚN PROV. PROJEKT	
ČÁST: ELEKTROINSTALACE - 3.NP		SPECIALIZACE ELEKTRO	
SLABOPROUDÉ ROZVODY		Č. ZAKÁZKY 06/2028	
		MĚŘITRO C. VYKRESU	
		1:100 E 05	