



KUJMXOQ9Z163



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 68375/2025

Sp. zn.:

S - JMK 42896/2025 OINV

Vyřizuje:

Bc. Horynová

Telefon:

541 651 237

Počet stran:

3

Počet příloh:

0

Datum:

viz podpis

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace III

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života

Předmětem veřejné zakázky je přístavba mateřské školy a základní školy Kyjov, Za Humny provozovatele Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 05.05.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. Současně zadavatel upřesňuje obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, čímž mění zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ.

Dotaz č. III/1:

dobrý den, prosím o upřesnění ZD:

Ve VV chybí nerezový třívrstvý komín. Prosím o doplnění do soupisu a specifikaci.

Odpověď č. III/1:

Upřesnění pro soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika:

Stavební Díl 731 položka číslo 134, Popis položky: Dělené odkouření vč. kolen, výf. kusu, množství soubor. Jedná se o kompletní provedení odkouření kondenzačního kotle 35 kW, který je umístěn v 1. NP místnost číslo 1.20, komínové těleso je vedeno v prostoru m.č. 1.17 ATRIUM nad střechu, výška



KUJMXOQ9Z163

komínového tělesa 5 m. Venkovní provedení nerezový, izolovaný komín, specifikaci a návrh provede odborná firma, dle dodávaného typu kotle výrobce.

Dotaz č. III/2:

Ve výpise výplní u dveří jednotlivých pozic doplnit vybavení. Například jaké bude kování u hlavních vstupních dveří, jestli bude výplň z bezpečnostního skla, elektrický zámek, samozavírač, koordinátor zavírání, opatření pro vozíčkáře a jiné.

Odpověď č. III/2:

Vchodové hliníkové dveře dvoukřídlové, plně prosklené bezpečnostní 3sklo, otevíravé do exteriéru, šířka dveřních křídel 2 × cca 920 mm, stavební hloubka dveřního rámu 70 mm, práh dveří bezbariérový, dveřní křídlo je těsněno kartáčky a s dorazem k podlahové prahové liště. Aktivní křídlo je pravé, pasivní levé. Pro únik slouží pouze pravé křídlo, které bude vybavené panikovou klikou, samozavíračem a stavěčem v barvě dveřního rámu. Rozvorová dveřní zástrč pro pasivní dveřní křídlo instalovaná do hrany dveřního křídla, ovládání spodní a vrchní dveřní rozvory jednou pákou, provedení kartáčovaná nerez. Odstín barva šedá. Závěsy a kování: 3 × plně stavitelné závěsy, souprava klik (paniková klika – koule v exteriéru) s kruhovými oddělenými rozetami pro kliku a zámek, úprava broušený nerez. Elektrický zámek s otvorem pro cylindrickou oboustrannou vložku, systém generálního klíče, min. bezpečnostní třída BT3.

Dotaz č. III/3:

Vnitřní parapety jsou ve výkazu bílé, ale barevném řešení interiéru v šedém provedení.

Odpověď č. III/3:

Vnitřní plastový parapet s nosem, dekor PVC bílý, boční PVC krytky bílé, množství dle výkazu výměr.

Dotaz č. III/4:

V PBŘ požadavek na dveře pozice P8 v provedení EI 30 DP3-C. Ve výpisu výrobků standartní plastové. Upřesněte včetně příslušenství. Dále pozice T10 (školník) dveře s protipožárním opatřením nejsou uvedeny ve výkaze výměr.

Odpověď č. III/4:

Zadavatelem již bylo zodpovězeno dne 05.05.2025 ve Vysvětlení, doplnění a změně zadávací dokumentace II, viz Odpověď č. II/1, a Odpověď č. II/2.

Dotaz č. III/5:

*V barevném řešení studie interiéru je dlažba podlahy o rozměrech min 600*600mm odstín přír. beton. Ve VV jsou práce s dodávkou dlažby o rozměru 30x30cm.*

Odpověď č. III/5:

Dlažba dle PD interiéru rozměr 600×600 mm, odstín šedý (imitace beton).

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady dochází k opravě popisů položek č. 251 a 256 na rozměry 60×60 cm, množství bez změny.

Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
251	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	314,38000	
256	597642030R	Dlažba keramická 60x60 cm	m2	410,74697	

Dotaz č. III/6:

Podlahová vinylová krytina nemá ve VV specifické požadavky na zátěž, bezpečnost, údržbu.



KUJMXOQ9Z163

Odpověď č. III/6:

Vinylová krytina tl. 5 mm, vodě odolná (aquafix), barva v odstínu světlý dub, ne celovinylová, zátěžová třída 33, útlum 18 dB, spoj klick.

Dodavatelé jsou povinni tuto změnu zadávací dokumentace zapracovat do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude předložen v nabídce.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru