



B	Bidet
Dz	Dřez
D1	Dřez (výfeka) v nábytkové sestavě
N	Nástěnná výfeka DN75
M	Myčka
PS	Pisořadové stání s auto. splachovačem
PV	Podlahová vpust DN50
UM1	Umyvadlo
UM2	Umyvadlo
UM3	Umyvadlo
UM4	Umyvadlo
VV	Vana koupelňová
WC1	Záchodová mísa se splachovací nádrží
WC2	Záchodová mísa se splachovací nádrží
WC3	Záchodová mísa se splachovací nádrží

Odpadní potrubí

vnější potrubí [mm]	Vzdálenost podpór [mm]	
	horizontální směr (20–30× DN potrubí)	vertikální směr (20–30× DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

- SPECIFIKÁCI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMŮ JE TREBA PŘEBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KAMUŽALIZÁCI POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- PŘESNÝ POLOHU KAMUŽALIZÁČNÍCH POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVĚ KOORDINOVAT SE STAVAJÍCÍMI ROZVODY V OBJEKTE
- PŘI REALIZACI JE NUTNO OVĚŘIT PŘESNOST POLOHU STAVAJÍCÍCH KAMUŽALIZÁČNÍCH POTRUBÍ
- ZNAČENÍ OPADNÁHO POTRUBÍ PŘEBĚŽNĚ 2. ETAPY REALIZACE SOUSLEDNÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- POZICE OPADNÁHO POTRUBÍ A DRAŽEK VE STAVĚ STUPOVÉHO VĚDĚNÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO COSTRANĚNÍ OKLADU KOLÍ ZAMEZENÍ KOLIZE S ŽEBRY STUPNÉ

[illegible]

TENTO VÝKRES POUŽÍVA OCHRANU DLE ZNAČKY Č. 121/2008/SB. (AUTORSKÝ ZNAK). ORIGINÁLNÍ TOTO VÝKRESU A NĚJŠÍ PŘEŠEN JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOHLASU AUTORA NEMŮŽE TOTO DOKUMENTY KOPÍROVAT A NE MŮŽE JE ROZŠÍŘOVAT.