


PH	nové potrubí cirkulace
D1	nové potrubí potrubí vody
D2	nové potrubí studené vody
D3	nové potrubí teplé vody
D4	stávající/realizované potrubí cirkulace
D5	stávající/realizované potrubí studené vody
D6	stávající/realizované potrubí teplé vody
D7	Požární hydrant
B	Bídel
D	Dřez
D1	Dřez (výfeka) v nábytkové sestavě
N	Nástěnný dvířko DN50
M	Mýdlo
PS	Přísuvkové stání s auto. splachovačem
PV	Podlahový vpust DN50
UM1	Umývadlo
UM2	Umývadlo
UM3	Umývadlo
UM4	Umývadlo
VV	Vana koupelňová
WC1	Záchodová mísa se splachovačem nádržkou
WC2	Záchodová mísa se splachovačem nádržkou
WC3	Záchodová mísa se splachovačem nádržkou

 **V1** Nové stoupační potrubí       **V1** Stávající/realizované stoupační potrubí

Ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody		
	20 °C	50 °C	60 °C
20	95	85	80
25	100	95	90
32	120	110	100
40	130	120	115
50	150	130	125
63	170	150	145
75	185	160	155
90	200	180	175
110	220	195	190

- \* SPECIFIKA A PŘESNÉ OSAZENÍ ZÁRŽKOVÝCH PŘEDMĚTŮ JE TREBA PŘEDŽENÉ KONZULTOVAT S INVESTITOREM.
- \* POKRYTÍ ZA PRR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PŘEBÍHEM POKRYTÍM S TĚLOUKOU STĚNY
- \* ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENÝ JENOVITOU SVĚTLOSTÍ
- \* NA VODOVODOCH BUDOU PŘEVĚDĚNY KOMPENZÁTORY DLE POKYNŮ VYBĚRÉ POTRUBÍ NA STROJČNÍCH POTRUBÍCH JE DOPORUČENO POUŽITÍ SMYKČOVÝCH KOMPENZÁTORŮ
- \* PŘESNÁ POLHOVA VODOVODNÝCH POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVEB KONSULTOVAT S STAVAJÍCÍMI ROZVODY V OBJEKTU
- \* ZNAČENÍ STAVAJÍCÍCH VODOVODŮ JE DLE PŘEDLOŽENÉHO VÝKRESU STAVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- \* POZICE STROUČAČNÝCH POTRUBÍ A DRÁŽEK VE STŘEŠE STAVAJÍCÍHO VEDENÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO OSTRÁHNUTÍ OBKLADU KVOUÍ ZAMĚŘENÍ KVOUÍ S TĚBRY STŘEŠU.

+3800 - 241 88 99		PROJEKT Bmo s.r.o.	
PROJEKTANT ČASTI:		Zodpovedný projektant časti:	
Moravitz projektovani, s.r.o.		Ing. Moravitz	
Slovakia 93027, 637 00 Bm		Výpracze:	
tel. 778 177 766, fax 778 177 766		Ing. Tomáš Langner	
Investor:		Stupň:	
Gymnázium Bm, Slovenskej republiky organizácie.		DPS	
Slovakia 93027, 637 00 Bm		Dátum:	
Alak:		13.04.2025	
GYNNAZIJUM - REKONSTRUKCE SOUČASNÉHO ZÁŘIŽENÍ		Forma:	
SLOVAKSKÉ NÁMESTÍ 18047, BMO, NÁRODNÉ POLE, p. 2550 v.1, Kralupy		Dátum:	
Opget:		13.04.2025	
Číslo:		Začiatok dňa:	
D.1.2.2 DPS - ZÁKLADNÉ TECHNÉ INSTALACE		Bm-1225	
Výves:		Měřítko:	
PÚDORYS INP - VODOVOD		Číslo výkresu:	
		1:50	
		D.1.2.2.2-08	

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANYLOE ZNAČKA Č. 121/2008-SB. (NUTORSKY ZNAČKA). ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁPIS PŘEDNÍ JE MAJETKEM AUTO  
BEZ SOUHLASU AUTODANENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPÍROVAT A NEJAK VÝKRES JE KOPÍROVAT