



VNĚŠÍ VLIVY SE SLEDOVÁNÝMI MÍSTNOSTECI (PROSTORECH) OBJEKTU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA.1, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4.41 ed.3 a TNI 33 2000-5-51.


VNĚŠÍ VLIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA.1, PROTO NEJEDNÁ O DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚŠÍCH VLIVŮ, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ - ABNORMÁLNÍ" DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA.1, JE VYPRAVDANÝ PROTOKOL O URČENÍ VNĚŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PŘEVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.4

* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (E_m) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838

* VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOHLAŠENY GENERALNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ)



Odpovědný projektant: Petr Winkler Skácelova 3063/5, 695 01 Hodonín tel:603 513 362 IČ: 88842711, ČKAIT: 1005185		Kreslil: Petr Winkler 
Investor: Křivaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov		
Datum: 05/2025 Měřítko: 1:50	Stupeň proj.dokumentace pro provádění stavby	Velikost papíru: 7xA4
Akce: Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa		Kopie
Místo: k. ú. Kyjov; 640417, parc. č. st. 130/1, 130/2, 504, číslo p. 549, 550, 551		
Obsah: D.1.2.5 TPS - Silnoproud Půdorys 1.NP elektroinstalace zásuvkové a technologické rozvody - část C		Výkres č. D.1.2.5-11