

Zadavatel:
Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem: Sochorova 552/15, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
IČO: 13692933

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Instalace fotovoltaické elektrárny“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“),
mimo režim zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 5. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 25. 4. 2025

„Rádi bychom se zeptali na následující:

- 1. Je možná změna technologie? Kdy my bychom místo Solaredge použili Solax + Tigo?*
- 2. Bude požadována kontrola TIČR?*
- 3. Má být v ceně zahrnuta úprava hromosvodů (z důvodu nedostatku jímačů)?“*

Odpověď zadavatele na žádost č. 1

Ad-1

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz zatím neposkytuje odpověď, a proto ji poskytne v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad-2

Zadavatel odpovídá, že dotazované nebude vyžadováno, namísto toho může proběhnout kontrola nezávislým revizním technikem.

Ad-3

Zadavatel uvádí, že v ceně nemá být zahrnuta úprava hromosvodů.

Žádost č. 2 ze dne 28. 4. 2025

„Dobrý den, mám dotaz k propojovacímu kabelu mezi stávajícím rozvaděčem RH a novým rozvaděčem RFVE v jednopólovém schéma uveden jako WL RFWE 1-AYKY 3x150+70 dl. cca 100 m

Otázky:

1) proč je zde tak předimenzovaný kabel?

2) v dokumentu "JM_087_FVE_Vyskov_p03_Soupis praci.xls" je tento kabel nahrazen kabelem CYKY 3x150+70 - který kabel je tedy požadován? (cyky kabel je několikanásobně dražší v takovém průřezu)

3) trasa kabelu je zřejmá ze situačního nákresu, bylo by možné lépe specifikovat kudy bude trasa procházet? (zda se jedná o trasu po střeše a sestup po stěně 3474/18 do budovy 3474/19 nebo trasa vede vnitřkem budovy po stěně)“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2

Ad-1

Zadavatel upřesňuje, že kabel WL RFVE 1-AYKY 3x150+70 dl., který je přiveden na střechu z rozvodny, je naddimenzován z důvodu budoucí možnosti rozšíření fotovoltaické elektrárny.

Ad-2

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz zatím neposkytuje odpověď, a proto ji poskytne v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad-3

Zadavatel k dotazu uvádí, že celá kabelová trasa je uvažována v patřičném kabelovém žlabu (za splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby), kdy bude celá kabelová trasa vedena venkovním prostorem, kabel v místě klesání do rozvodny musí projít patřičnou průchodkou do rozvodny k rozvaděči RH (hlavní rozvaděč).

Žádost č. 3 ze dne 9. 5. 2025

„V návaznosti na prostudování zadávací dokumentace si dovoluujeme vznést následující dotazy a žádosti o upřesnění:

1. Změna typů panelů / výkonové rozmezí elektrárny

V dokumentaci jsou uvedeny panely o výkonu 420 Wp, které jsou v současnosti méně dostupné a cenově méně výhodné než běžně dostupné panely o výkonu např. 450 Wp. Je možné navrhnout alternativní panely s vyšším výkonem? Je možný nějaký rozsah celkového výkonu FVE?

2. Kolaudace – požadavek v SoD

V souladu s platnou legislativou není u FVE do 50 kWp potřeba stavební povolení ani kolaudace. Je tedy požadavek na kolaudaci uvedený ve Smlouvě o dílo skutečně relevantní?

3. Nesoulad v časovém rozsahu realizace díla

V dokumentaci je ve Specifikaci o předmětu plnění uveden časový rozsah "120 dní", přičemž slovně je uvedeno "devadesát (90) dní". Prosíme o upřesnění, která hodnota je závazná.

4. Množství materiálu a doprava osob

Množství některých položek, např. žlabů a stringových kabelů, se jeví jako naddimenzované. Budou při realizaci uplatněné méněpráce?

5. Položka č. 66 a 67 – Panel 27''

Prosíme o vysvětlení, co je konkrétně myšleno položkami č. 66 a 67 – „Panel 27 palců“. Jedná se skutečně o zobrazovací zařízení o této velikosti? K jakému účelu a kam bude umístěn?

6. Výkresová dokumentace – Stringbox, RFVE, RH

Jsou k dispozici výkresy pro Stringbox, RFVE a RH? Pokud ne, máme navrhnout kompletní funkční řešení těchto komponent?

7. Chybějící položka – montáž FVE a konstrukce

V rozpočtu chybí položka pokrývající samotnou montáž konstrukce a instalaci FV panelů. Má být tato práce zahrnuta do jiné položky, nebo bude doplněna?

8. Podhodnocený rozsah elektromontážních prací

Objem 20 hodin pro elektromontážní práce se jeví jako výrazně podhodnocený. Je možné upravit výkaz výměr, resp. množství hodin, položku dopravy osob atd. dle skutečných potřeb projektu?"

Odpověď zadavatele na žádost č. 3

Ad-1

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz zatím neposkytuje odpověď, a proto ji poskytne v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad-2

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz zatím neposkytuje odpověď, a proto ji poskytne v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad-3

Zadavatel připouští, že v uvedeném případě došlo k písařské chybě. Proto upravuje Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky – Předlohu smlouvy – závazné obchodní podmínky a upravený dokument přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v Příloze č. 3. Závaznou lhůtou pro dokončení díla včetně připojení FVE do distribuční sítě dle čl. IV. odst. 2 dotyčné předlohy smlouvy je 120 (sto dvacet) dnů.

Ad-4

Zadavatel k dotazu uvádí, že kabelové žlaby budou vedeny pod panely a budou do nich přímo pod panelem vtaženy DC vodiče, proto se nedomnívá, že je množství položek naddimenzované. Obecně zadavatel k dotazu dodává, že kdyby v rámci plnění kterékoliv části díla došlo ke zjištění, že není nutné provedení sjednaných prací ve sjednaném rozsahu, mohou se uplatnit méněpráce.

Ad-5

Zadavatel uvádí, že se jedná o interaktivní panel, na kterém bude vizualizována výroba elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou. Umístění se předpokládá v hlavním lobby školy. Panel bude sloužit pro informaci pro zaměstnance školy a pro žáky jako edukace.

Ad-6

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je třeba, aby byla ze strany dodavatele vyhotovená výrobní dokumentaci funkčního řešení těchto rozvaděčů a komponent.

Ad-7

Zadavatel požaduje tyto práce zahrnout v oddílu Konstrukce FVE v Příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Ad-8

Zadavatel uvádí, že na základě tohoto dotazu upravil Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a přikládá ho v Příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Pro přehlednost byly v upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb rozděleny položky na materiál a položky montáže se zkratkou „MTZ“.

Žádost č. 4 ze dne 12. 5. 2025

„Dobrý den,

prosíme o zaslání podrobnějšího jednopólového schématu pro rozvaděč RFVE. Na základě aktuálně doložené dokumentace nejsme schopni rozvaděč nacenit.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 4

Zadavatel uvádí, že prozatím nebylo možné dotaz zodpovědět, a proto ho zodpoví v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

II.

S ohledem na výše uvedené (odpověď zadavatele na dotaz č. 2 Žádosti č. 2 a dotaz č. 1, 3 a 8 Žádosti č. 3 v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje novou Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky – Předloha smlouvy – závazné obchodní podmínky a novou Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Obě nové přílohy Výzvy k podání nabídky jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali tyto nové přílohy poskytnuté v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na neposkytnutí odpovědi na všechny dotazy žádostí dle bodu I. výše zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 9 Výzvy k podání nabídky a prodlouženou Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 29. 5. 2025 Hodina 10:00.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky, Předloha smlouvy – závazné obchodní podmínky ze dne 15. 5. 2025

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 15. 5. 2025

V Brně dne 15. 5. 2025

**Střední škola polytechnická Vyškov,
příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič