

Viadesigne s.r.o.
Na zahrádkách 1151/16
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
25. 4. 2024	PM-20031/2024/5203/Kuč	Bc. Kučerová Nikola +420 541 637 296 kucerovan@pmo.cz	Brno 16. 5. 2024

Rosice – lokalita Nádraží

(k. ú. Rosice u Brna, ORP Rosice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-03-0080-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 25. 4. 2024 nám byla předložena DUSP stavby „Rosice – lokalita Nádraží.“ Investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma Viadesigne s.r.o.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce komunikace III/3941 u přestupního uzlu mezi železniční, autobusovou, automobilovou a pěší dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Dále, úprava přilehlých ploch pro pěší, novostavba autobusových zálivů, návrh veřejného osvětlení a přeložka sdělovacího kabelu.

Stavební objekty:

SO 101 Komunikace intravilán
SO 102 Komunikace extravilán
SO 103 Chodník
SO 301 Zrušení studny
SO 302 Nová chránička pro vodovod
SO 401 Stranová přeložka kabelu Cetin

Rekonstruovaná komunikace vede v souběhu s VVT Bobrava IDVT 10100108, který je ve správě Povodí Moravy, s.p. – provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, vedoucí provozu: Ing. Bohuslav Štol, mob.: 543 423 441, e-mail: provozbrno@pmo.cz.

V předmětné části vodního toku evidujeme úpravu toku HM 210 812, která je ve správě Povodí Moravy, s.p.

V rámci rekonstruované silnice III/3941, v celkové délce včetně SO 101 Komunikace intravilánu 974,6 m, dojde k odstranění 3 ks dřevin (v PD označených čísly 3, 4 a 5) z pozemku státu parc. č. 3498/1 v k.ú. Rosice u Brna, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Srážkové vody z povrchu komunikace budou svedeny pomocí nových dešťových vpustí do stávající kanalizace a pomocí podélných a příčných sklonů do přilehlého terénu ke vsaku.

Stavba se částečně nachází v záplavovém území VVT Bobrava v rozlivu Q₁₀₀.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ_0660 Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Bobrava

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení podmínek:

1. Realizaci stavby nesmí dojít k dotčení pozemku státu parc. č. 3498/1 v k.ú. Rosice u Brna, se kterým má právo hospodařit PM, s.p., vyjma míst, kde budou odstraněny 3 ks předmětných dřevin (v PD označených čísly 3,4,5). V místě odstraněných kořenových systémů těchto dřevin požadujeme uvedení pozemku par. č. 3498/1 v k.ú. Rosice u Brna a pravého břehu do původního stavu, tzn., že tento břeh bude v případě potřeby dosypán vhodnou zemínou, řádně zhutněn, vysvahován a oset travní směsí. Toto se týká i případu, kdy by stavebními pracemi došlo k dotčení tohoto pozemku a břehu i mimo daná místa.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození úpravy HM 210 812, znečištění vodního toku stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodního toku.
3. Před zahájením prací, spočívající v odstranění dřevin, bude mít investor kladné závazné stanovisko či souhlas k zásahu do VKP, tzn. do břehového porostu od MěÚ Rosice, OŽP.
4. Dřevní hmota o průměru nad 8 cm bude zhotovitelem díla, popř. investorem stavby, odkoupena od PM, s.p. za prodejní cenu předem stanovenou správcem toku, anebo po předchozí dohodě ponechána na vhodném odvozním místě, s tím, že bude rozmanipulována na délky 4,0 m s nadměrkem + 0,20 m pro prům. nad 20 cm a 1,0 m pro prům. od 8 cm do 20 cm. O předání a převzetí dřevní hmoty z koryta VVT Bobrava a pozemku parc. č. 3498/1 v k.ú. Rosice u Brna bude mezi správcem toku a zhotovitelem díla, popř. investorem stavby sepsán samostatný zápis. Veškeré práce budou prováděny odborně způsobilou osobou na vlastní náklady, za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Prováděnými pracemi nedojde k poškození okolního zapojeného břehového porostu na VVT Bobrava.
5. Veškerý nevyužitelný dřevní odpad (klest) bude zlikvidován v souladu s platnou legislativou. Koryto VVT Bobrava a pozemek parc. č. 3498/1 v k.ú. Rosice u Brna bude po dokončení prací uveden do původního stavu.
6. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů musí být ukládána v těsné blízkosti pozemku par. č. 3498/1 v k.ú. Rosice u Brna a otevřeného upraveného koryta VVT Bobrava tak, aby nedošlo k jejímu splavení či smyvu přímo do toku, čímž bude zachována plná průtočnost koryta toku.
7. Po celou dobu výstavby musí být umožněn správci toku přístup k toku z důvodu výkonu jeho práv a povinností.
8. Správci vodního toku, tj. PM, s. p. - provoz Brno (úsekový technik: Ing. Roman Novotný, tel. 602 783 502, e-mail: novotnyr@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden) oznámeno zahájení a ukončení prací v místě těsného souběhu s VVT Bobrava. O této skutečnosti bude sepsán mezi zhotovitelem a Povodí Moravy, s.p. provoz Brno zápis do stavebního deníku, popř. samostatný zápis.
9. Správce vodního toku, tj. PM, s.p. - provoz Brno (úsekový technik: Ing. Roman Novotný, tel. 602 783 502, e-mail: novotnyr@pmo.cz) bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.

Upozornění:

- Stavba se nachází v záplavovém území VVT Bobrava. Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném a staticky bezpečném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem leďů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 52, § 85).
- Stavbou nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzal do své správy a majetku.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: PM, s.p. provoz Brno