

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 2. června 2020 v 13:00

v zasedací místnosti radnice Města Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna
na akci

III/3941 Rosice most 3941-1 - DÚR/DSP

Přítomni: viz prezenční listina

Bylo projednáno:

1. Od stávajícího obchodu směrem ke stávající ocelové lávce přes řeku Bobravu a dále podél levé nábrežní zdi bude proveden nově chodník š. 2 m.
2. Chodník bude pokračovat za průmyslovým areálem firmy ŠETRA, od kterého bude oddělen betonovou zídou s neprůhledným typem plotu. Zídka s neprůhledným typem plotu bude ve vlastnictví majitelů průmyslového areálu – manželé Trávníčkovi, chodník bude ve vlastnictví města Rosice, které nezbytnou část pozemků odkoupí – manželé Trávníčkovi i zástupci města účastni na jednání s uvedeným souhlasí.
3. U nábrežní zdi bude chodník lemován dvoumadlovým zábradlím a bude normově napojen na nově navrhovanou železobetonovou lávku.
4. Nová železobetonová lávka přes řeku Bobravu bude provedena tak, aby kromě převedení chodců přes řeku Bobravu, umožňovala zásobování průmyslového areálu firmy ŠETRA, za lávkou proto bude proveden sjezd do průmyslového areálu. Sjezd bude od lávky, resp. chodníku oddělen branou.
5. Lávka pro pěší umožňující zásobování průmyslového areálu bude sloužit mj. jako provizorní příjezd k zásobování stávajícího obchodu po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 3641-1 (na hlavní trase), jehož výstavbou bude zamezen příjezd zásobování do místního obchodu. Zúčastnění s návrhem souhlasí.
6. Na nově navrhovanou železobetonovou lávku pro pěší a do průmyslového areálu byl zpracován hydrotechnický posudek, který popisuje vliv konstrukce na odtokové poměry. Dle závěrů je návrh akceptovatelný za podmínky zrušení stávající ocelové lávky.
7. Stávající ocelová lávka se proto po výstavbě nové železobetonové lávky odstraní, aby více neovlivňovala průtokové poměry v území.
8. V rámci řešeného projektu bude nově navrhovaná lávka pouze provizorně napojena na stávající prostor na pravém břehu řeky Bobravy (analogicky jako je tomu ve stávajícím stavu za stávající ocelovou lávkou).
9. Koncepce definitivního napojení a úpravy prostoru za lávkou (na pravém břehu) bude dále řešena městem Rosice (zajišťuje Ing. Matula).
10. Lávka byla zkoordinována se navrhovanou kanalizací řešené městem Rosice (zajišťuje Ing. Švestka).
11. Projektant upozornil na 2 dotčené parcely za novou lávkou – p.č. 3517/4 a p.č. 3517/5, které budou stavbou dotčeny – jako lávkou, tak úpravami kanalizace – majetkoprávní řešení bude řešeno městem Rosice.
12. Výše uvedený projekt bude zahrnovat samostatný objekt pro popisovaný chodník, lávku i provizorní napojení. Stavební povolení na tyto 3 objekty bude zajišťovat město Rosice, budou ale budou zpracovány v rámci výše uvedené akce.

Zapsal:



Ing. Svatopluk Zobek

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

akce:











III/3941 Rosice most 3941-1

datum:

dne 2.6.2019 – úterý 13:00 hod

místo:

v zasedací místnosti radnice Města Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna

organizace	jméno-číslo	telefon	e-mail	podpis	souhlas*
PK SVEŠŤKA	SVEŠŤKA	603 892 277	SVEŠŤKA@PK.SVEŠŤKA.CZ		ANO / NE
ČETRA	LADISLAV TRÁVNÍČEK	602 787 797	seth@vinipec@seznam.cz		ANO / NE
SETRA	VALERIA TRÁVNÍČKOVÁ	602 757 677	--11--		ANO / NE
SÚS Jurek	MILAN PACHA	739 383 851	milan.pacha@sus.jurek.cz		ANO / NE
"	Pavel KRIEŽEČÍ	604 234 823	pavel.krizeci@sus.jurek.cz		ANO / NE
Město Rosice	Jaroslav Šout		šout@ mesto.rosice.cz		ANO / NE
Město Rosice	Jiří Volánek	730 516 504	volanek@mesto.rosice.cz		ANO / NE
PK MATULA	J. MATULA	605 849 041	matula@matula.biz		ANO / NE
Projekční kancelář PRIS spol.s.r.o.	MARTIN REHULKA	602 470 109	rehulka@pris.cz		ANO / NE
Projekční kancelář PRIS spol.s.r.o.	SVATOPOLK ZOBEL	601 592 300	zobela@pris.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodící škrtněte)

ANO - účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE - účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání