

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE
14.9.2012**

ZADAVATEL: Gymnázium Brno, Elgartova 3
Sídlem: Elgartova 3, 614 00 Brno
Jednající: Mgr. Petra Šperková, ředitelka
IČ: 005 58 974

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve výkazu výměr „oprava kanalizace“ položka č. 106 (Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál KG) je uveden počet metrů 4, z výkresové dokumentace po kontrole zjištěno 37,3m.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ano, ve výkazu výměr bylo chybně uvedeno. Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací předkládá opravený výkaz výměr.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ve výkaze není uvedena kanalizační šachta na dešťovém potrubí (ve výkrese Š 2) jedná se tedy o stávající šachtu nebo bude zřízena nová?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Šachta Š2 je navržena nová (plastová šachta DN400)

S pozdravem

Blanka Dosedělová

GORDION, s.r.o., Drozdovice 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 335 705, e-mail: dosedelova@gordion.cz

Příloha: výkaz výměr (opravený)