

Zadavatel:
Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
se sídlem: náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 70839964

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Výměna střešního pláště na budově ZUŠ Veselí nad Moravou“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) mimo režim tohoto zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 30. 5. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 30. 5. 2025

„Dobrý den, kde budou spádové klíny a ne ni v TL kladečský plán s rozměry a spády. Pro zateplení 10 cm je dostatečná výška k uložení kačírku a nebudou potřeba obvodové kačírkové lišty.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Zadavatel na žádost č. 1 uvádí, že spádové klíny jsou uvažovány na korunu atiky po celé délce, a to z důvodu vyrovnaní střešní roviny. Tloušťka spádového klínu je v rozmezí od 0 do 100 mm. Kačírkové lišty nejsou součástí předmětu plnění, jelikož nejsou potřebné. Uvedené vyplývá z přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky (dále jen „**Výzva**“) – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a přílohy č. 4 Výzvy – Projektová dokumentace.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 30. 5. 2025

**Základní umělecká škola Veselí nad
Moravou, příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič