



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
doplňková – doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovými chrániči s vybavovací proudem 30mA

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	PROJEKCE ELEKTRO	
	Ing. Illek		Ing. Zdeněk ILLEK	
Místo stavby:	Domov pro seniory Zastávka p.o., Sportovní 432, ZASTÁVKA 684 84		IČO: 463 35 048	
Investor:	Domov pro seniory Zastávka p.o.		Datum:	09/2024
Akce:	DOMOV PRO SENIORY REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ ČÁSTI V BUDOVĚ A		Zak.č.:	23 202 4
Část	ELEKTROINSTALACE		Stupeň:	DPS
Obsah:	ELEKTROINSTALACE 2.PATRO		Archivní číslo:	23 202 4
			Mezíkro	Výkres č.
				3