



**ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:** 3+PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
**OCHRANA PŘED ÚZELACÍM LEV PROUDEM:** dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
 normální – základní izolací živých částí, přepěkových a kryty  
 doplněná – automatickým odpojením v případě poruchy  
 – doplňujícím pospojováním neživých částí  
 – proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval		
	Ing. Illek		Ing. Zdeněk ILLEK	
			Prerýchováno: 04 BRNO: 6350 000 01 004 50 441 IČO: 463 35 048	
Místo stavby: Domov pro seniory Zastávka p.o., Sportovní 432, ZASTÁVKA 664 84 Investor: Domov pro seniory Zastávka p.o.			Datum: 09/2024	
Akce: DOMOV PRO SENIORY REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ ČÁSTI V BUDOVĚ A ČÁST ELEKTROINSTALACE			Zak.č.: 232024 Služeb: DPS	
Obsah:			Archivní číslo: 232024 Měřítko: Výkres č. 7	
ELEKTROINSTALACE 6.PATRO				