

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM**

„Rekonstrukce chemické laboratoře a skladu chemikálií“

Zadavatel obdržel dne 09. 06. 2025 následující 2 žádosti o vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace:

1)

„Dobrý den,

prosíme o vysvětlení dotazu:

- V zadávací dokumentaci není zmínka o certifikaci nábytku dle požadavků norem a popisu standardu. Budete požadovat do VŘ i tyto dokumenty?“

Zadavatel poskytuje následující odpověď k žádosti č. 1:

Děkujeme za Váš zájem a zasláný dotaz.

V rámci čl. 3 Výzvy k podání nabídek je požadováno následující:

„materiál, jakost i provedení musí odpovídat technickým standardům, normám a požadavkům na vybavení chemické laboratoře v rámci školní budovy“

Požadavek je rovněž upraven v čl. II odst. 2 návrhu smlouvy o dílo, a to následovně:

„Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám, požadavkům kupujícího a nabídkce prodávajícího předložené ve výše uvedeném výběrovém řízení.“

Požadavek na doklady je dále výslovně upraven v čl. V návrhu smlouvy o dílo.

Potvrzujeme tak, že v rámci plnění zakázky budeme dle shora uvedeného požadovat předložení dokladů k dodávanému zařízení a nábytku, které dokládají jejich shodu s příslušnými normami a standardy. Vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou laboratoř určenou rovněž k výuce studentů, je pro zadavatele zajištění maximální bezpečnosti a vysoké kvality provedení klíčové.

2)

Dobrý den,

Obracíme se na Vás s dotazem o upřesnění bližší specifikace k obecné položce vzduchotechniky, součástí projektu „Rekonstrukce chemické laboratoře a skladu chemikálií“

Vzhledem ke specifikaci laboratorních digestoří, které již obsahují své vlastní ventilátory, bude položka vzduchotechniky sloužit pro odtah bezpečnostních skříní a odtahových ramen?

Můžete prosím blíže upřesnit jednotlivé trasy vedení VZT, popis ovládání a celkovou rozlohu? Podle aktuálního zadání není možné zpracovat kompletní rozvahu a detailní cenotvorbu.

Máte k dispozici bližší dokumentaci, včetně fotografií, výkresů a popisu funkčnosti?

Ovládání bude fungovat pomocí servo zpětných klapků „otevřeno / zavřeno“ nebo má být řízeno prostřednictvím MaR? Děkujeme za upřesnění požadovaného provedení a prodloužení termínu pro podání nabídek, ideálně po 25.6. aby bylo možné řádně prostudovat a nacenit funkční řešení.

Zadavatel poskytuje následující odpověď k žádosti č. 2:

Děkujeme za Váš zájem a zaslané dotazy.

Položka vzduchotechniky je skutečně určena pro odtah bezpečnostních skříní, odtahových ramen a digestoří. I když laboratorní digestoře obsahují vlastní ventilátory, musí být rovněž napojeny na centrální odtahový systém – je nutné zajistit splnění všech bezpečnostních a hygienických standardů, včetně vyloučení zpětného tahu.

Odtahová ramena budou instalována nad každým laboratorním stolem a budou centrálně svedena do odtahové šachty. K dispozici jsou pouze výkresy, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, **v případě potřeby detailnějšího zaměření doporučujeme osobní prohlídku a zaměření prostoru v rámci prohlídky místa plnění dle čl. 3 Výzvy k podání nabídek.**

Vzhledem k rozsahu a charakteru projektu není k dispozici podrobnější dokumentace. Konkrétní technické řešení vzduchotechniky bude při dodržení zadávacích podmínek ponecháno na zpracovateli, přičemž musí být respektována nutnost napojení všech zařízení na odtahový systém a zároveň využity možnosti vedení přes stávající (již nefunkční) VZT průvlaky, pokud to bude z technického hlediska možné, nebo vybudování nových tras.

Ovládání a řízení systému bude automatické, předpokládá se dodání inteligentního systému MaR s odpovídajícím řízením všech komponent.

Zadavatel v souvislosti s poskytovanými odpověďmi prodlužuje termín pro podání nabídek, přičemž mění článek 5.1 Výzvy k podání nabídek, kdy tento nově zní následovně:

„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení a končí dne 17. 06. 2025 ve 12:00 hodin.“

Ostatní části zadávacích podmínek, která nejsou tímto výslovně měněna, zůstávají beze změn.

V Brně dne 11. 06. 2025

Mgr. Ing. Petr Zatloukal, advokát
zástupce zadavatele