
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37917 LELEKOVICE - VRANOV

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s podmínkami zadávací dokumentace byla dne 12.06.2025 zaslána žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme o specifikaci rozsahu opravy propustku, tj. rozsah a výměry opravy římsy vč. výztuže a odláždění čela.

Dle popisu není oprava zábradlí součástí položky, přitom se na místě propustku zábradlí nachází – jak s ním bude nakládáno?

Prosíme o potvrzení, že se zábradlím nemá být manipulováno.

Odpověď č. 1:

Předmětná oprava (pol. č. 9185E2) se týká propustku v km 4,440, kde dojde k odláždění čela propustku kamenem na výtok. Zde se zábradlí nenachází.

Domníváme se, že dotaz směřuje k propustku těsně před KÚ, kde není jeho oprava předmětem zakázky, tzn. nebude zasahováno do říms ani do zábradlí.

V Brně, dne 12.06.2025

.....
Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení