

VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Popp  
TEL./FAX: 515 215 238  
E-MAIL: lucie.popp@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 16. 6. 2025

### Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Servis klimatizací a chladicích boxů v objektech NZ** (dále jen „veřejná zakázka“) obdržel dvě žádosti o vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. Přestože žádosti byly doručeny po stanovené lhůtě, rozhodl zadavatel, že s ohledem na znění druhé žádosti je vysvětlení a změna zadávací dokumentace nezbytné, a proto v souladu s § 98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek sděluje následující:

#### Dotaz č. 1:

Dobrý den, v souvislosti s veřejnou zakázkou „Servis klimatizací a chladicích boxů v objektech Znojemské nemocnice“ si dovoluujeme obrátit se na Vás s dotazem k části zadávací dokumentace týkající se požadavku na prokázání profesní způsobilosti. Konkrétně se jedná o požadavek na předložení oprávnění k podnikání pro živnost: „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“. Domníváme se, že tato živnost přímo nesouvisí s požadovaným plněním zakázky, a proto si nejsme jisti, zda je její doložení skutečně nezbytné. Všechny ostatní požadované živnosti, osvědčení a certifikace pro výkon činnosti máme řádně zajištěny. Můžete nám, prosím, upřesnit, zda je doložení výše uvedeného oprávnění povinné, nebo zda je možné tento doklad nahradit jiným relevantním oprávněním? Děkujeme Vám za odpověď a vstřícnost.

#### Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavcích stanovených pro kvalifikaci dodavatele. Důvodem takového požadavku je velký rozsah technologií používaných v prostorách zadavatele, jejichž funkčnost je často vzájemně provázána.

#### Dotaz č. 2:

Dobrý den, měla bych ještě jeden dotaz ohledně ZD. Chtěla bych se zeptat na vzoreček pro CNC (celkovou nabídkovou cenu) V ZD a v souboru excelu je pokaždé jiný vzoreček. Je možné, že v excelu je špatný

vzorec? Bohužel soubor je uzamknutý a nejde nijak upravit.

**Vysvětlení zadavatele:**

Zadavatel na základě položeného dotazu zjistil chybu ve vzorci určeném pro výpočet celkové nabídkové ceny. Uvedený vzorec byl proto opraven tak, aby odpovídal vzorci uvedenému ve výzvě. Tímto děkujeme za upozornění.

**Závěr:**

**S ohledem na provedenou změnu zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19. 6. 2025. Zadavatel dále upozorňuje, dodavatelé jsou povinni při podání nabídek využít revidovanou verzi Přílohy č. 1 ZD – Krycí list nabídkové ceny. Podané nabídky obsahující původní verzi Přílohy č. 1 ZD – Krycí list nabídkové ceny a tím pádem chybný vzorec pro výpočet celkové nabídkové ceny nebudou hodnoceny.**

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS

ředitel

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace