



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce zámecké kočárovny – depozitář měřicí techniky
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_4109.html
Identifikace projektu:	„Rekonstrukce zámecké kočárovny – depozitář měřicí techniky“, reg. číslo CZ.06.04.04/00/22_050/0006224

Název pověřeného zadavatele:	Muzeum Blanenska, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Zámek 1/1, 678 01 Blansko
Zastoupen:	Mgr. Bc. Pavlínou Komínkovou, ředitelkou
IČO:	04551320
DIČ:	CZ04551320

Název společného zadavatele:	Město Blansko
Sídlo zadavatele:	nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupen:	Ing. Jiřím Crhou, starostou
IČO:	00279943
DIČ:	CZ00279943

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 16. 6. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Po prostudování projektové dokumentace k výše uvedené zakázce si dovoluujeme vznést následující dotaz:

V technickém popisu je uvedeno, že hliníková stěna má být vybavena průhledovými oky o průměru 120 mm a 70 mm, tvořenými dvojicí izolačních skel osazených do hliníkových trubek, přičemž celková stěna je zároveň zasklena bezpečnostním izolačním trojsklem s parametrem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dovolujeme si upozornit, že kombinace izolačního trojskla s osazením do kovové trubky jakožto průhledového otvoru technicky neodpovídá běžně realizovatelnému řešení. Při standardním osazení skla do ocelové nebo hliníkové trubky není možné zachovat deklarované tepelněizolační vlastnosti, těsnost ani bezpečnostní parametry trojskla, a zároveň zajistit pohledové řešení s přerušným tepelným mostem a předepsanou skladbou.

Žádáme tímto o upřesnění technického řešení průhledových otvorů a o vyjasnění, zda se požaduje skutečně trojsklo s izolačními vlastnostmi nebo se jedná o jiný typ prosklení a konstrukčního řešení.

Předem děkujeme za odpověď

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Průhledová oka budou vsazena do fixní neprosklené části hliníkové stěny, prosklený je pouze nadsvětlík (horní půloblouk), do kterého není oky zasahováno, tzn. nadsvětlík by měl splňovat technické parametry tak, jak je uvedeno v technickém popisu, protože do něj nijak oky nezasahujeme.

V Brně dne 17. 6. 2025

Za zadavatele – Muzeum Blanenska, příspěvková organizace:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci