



LEGENDA:

- ±x,xxx
- ±x,xxx
- ±x,xxx
- Horní líc ztraceného bednění
- Dolní líc ztraceného bednění/Horní líc základového pasu
- Dolní líc základového pasu

- ±x,xxx
- ±x,xxx
- Horní líc podkladního betonu nebo základové desky pod plošinou
- Dolní líc podkladního betonu nebo základové desky pod plošinou

POZNÁMKY:

- před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí, postup prací nutno koordinovat s prováděním nových inženýrských sítí
- při provádění výkopových prací nutno dohlédnout na to, aby nedocházelo k nepříznivému ovlivnění okolních objektů
- prováděcí firma je povinna prověřit, zda hloubka založení objektu odpovídá požadované vrstvě v plném rozsahu objektu
- výkopy budou provedeny strojně a dočištěny ručně
- před prováděním základů bude provedena pokládka zemního pásu Fe-Zn a zemních rozvodů inženýrských sítí včetně prostupů základovými konstrukcemi
- při provádění základové konstrukce je nutné ověřit a zkoordinovat všechny prostupy základy a deskou
- při realizování jednotlivých vrstev a konstrukcí je nutné dodržet příslušné technologické předpisy a ČSN pro realizaci jednotlivých prací
- před realizací zaměřit skutečné rozměry na stavbě, disproporce vůči projektové dokumentaci konzultovat s projektantem
- základová spára musí být čistá, homogenní a nerozbředlá
- pod podkladní betonovou deskou bude provedena vrstva řádně ztuhnuté ( $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$ ) štěrkodrtě frakce 16/32 (tl. min. 250 mm), poměr  $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,50$
- zásyp bude prováděn ve vrstvách mocnosti max. 200 mm,  $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$
- prostupy nutno koordinovat s výkresy zdravotních instalací
- dolní hrana musí být založena min. 0,60 m v rostlém terénu
- základové pasy budou v nezámrzné hloubce (1,00 m, pod upraveným terénem) a bude před prováděním ztuhněna zemina
- objekt musí být založen ve vrstvě (dle IG a HG průzkumu) G4 (hlinitý štěrk)
- přesná hloubka musí být konzultována s TDI
- hloubka založení se může lišit v závislosti na skutečné poloze vrstvy G4

akce

Chráněné bydlení Letovice

investor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.

projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb

370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

Půdorys základů - SO 01

navrhoval		konstrukce		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Miloš Schuster		<div><div><div></div><div>invente s.r.o.</div><div>Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ</div><div>lč: 25171232, Díl: CZ 25171232 0003</div></div></div>	
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Miloš Schuster	datum: 12/2024		část	č.výkresu
schválil	kontrola	měřítko: 1:50		D.1.1.	2
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DiS.	stupeň: DPS			
				paré	