

Zadavatel:

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Sídlo: Seifertova 33/13, 678 01 Blansko

IČO: 62073133

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce školního hřiště“

zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19. 6. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 12. 6. 2025

- „1. Žádáme zadavatele o bližší technickou specifikaci položek č. 68 - 82 a zveřejnění části PD Výpis výrobků.
2. Položka č. 53 - jedná se pouze o SBR granulát s PUR pojivem nebo SBR granulát s kamenivem a PUR pojivem?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1

Ad-1

Zadavatel k uvedenému dotazu poskytuje bližší technickou specifikaci požadovaných položek a poskytuje část projektové dokumentace Výpis výrobků. Uvedené je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad-2

K tomuto dotazu zadavatel sděluje, že se jedná o SBR granulát s kamenivem a PUR pojivem. Zadavatel upravuje položku č. 53 následovně:

53	SP	58921111-01	Elastická podložka pod umělý povrch - litá guma SBR granulát s kamenivem a PUR pojivem tl 30 mm	m2	650,070
Výkaz výměr:			Skladba S1 červená	-	
			650,07	650,070	

Žádost č. 2 ze dne 13. 6. 2025

„Dobrý den, chceme se zúčastnit výběrového řízení "Rekonstrukce školního hřiště". Máme dotaz k požadavku na certifikaci umělého trávníku pro VMF. Ve výkazu výměr najdeme tento požadavek (Nový umělý trávník -min. požadavky na kvalitu: Zcela bezzásypový umělý trávník včetně EPP podložky. Systém se skládá ze speciální pružné prefabrikované EPP podložky o min. tl. 20 mm a hustotě min. 30 kg/m3 a vlastního umělého trávníku (tvořeného kombinací 2 druhů PE vláknů) o výšce stébla max 25 mm, celkové hmotnosti vlákna min. 2.500 g/m2, minimálním počtu 31.000 vpichů/m2 a celkové hmotnosti trávníku min. 3.900 g/m2. Včetně lajnování vsazenými lajnami. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportovišti). V technické zprávě je požadováno

- protokol o laboratorním testu - doložení certifikace Světové federace malého fotbalu o splnění norem umělého trávníku pro mezinárodní utkání v malé kopané
- po instalaci UT musí být hřiště certifikované VMF....

ARTIFICIAL TURF PRODUCTS FOR " STANDARD COMPETITION "

> NEW INSTALLATIONS <

PRODUCT IDENTIFICATION - TURF

System technology INFILLED TURF

Pile height $\geq 40\text{mm}$ (+/- 10%) $\leq 60\text{mm}$ (+/- 10%)

Výše uvedené požadavky jsou výpisem z WMF QUALITY PROGRAMME FOR ARTIFICIAL TURF. Vámi uvedený požadavek o výšce vlasu tedy neodpovídá požadavkům WMF QUALITY PROGRAMME FOR ARTIFICIAL TURF a není proto možné jej tuto sportovní plochu certifikovat z důvodu požadované výšky vlasu do 25 mm. Prosím tedy o Vaše stanovisko."

Odpověď zadavatele na žádost č. 2

K žádosti dodavatele zadavatel uvádí, že požadavky na provedení trávníku pro světové soutěže udávají několik kategorií. V žádosti se dodavatel odkazuje na popis infilled turf, tedy se zásypem. Proto dodavatelem uvedená výška vlasu neodpovídá požadavkům WMF QUALITY PROGRAMME FOR ARTIFICIAL TURF. To se ale netýká trávníku, který je předmětem plnění veřejné zakázky. Hřiště, které je předmětem plnění veřejné zakázky je navrženo jako bezzásypové a pro certifikaci jsou stanoveny podmínky v dále uvedené tabulce.

ARTIFICIAL TURF PRODUCTS FOR “ TOP COMPETITION “	
PRODUCT IDENTIFICATION – ARTIFICIAL TURF	
System technology	NO-INFILL
Pile height	25mm (+/-1mm)
Composition	100% PE
Number of stitches x sqm	>28.000 (+/- 5%)
Dtex	>21.000 dtex in total (+/- 5%) combination of straight and curled yarns
Structure	Product must contain of a minimum of 3 different types of fibers of which minimum 2 must be curled yarns (texturized and kdek)
Product identification	Dtex Thickness (μ) Pile height (extended yarns) Colour Stitches x sqm Pile weight Total weight of the turf

II.

S ohledem na odpověď zadavatele na žádost č. 1 v bodě 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel doplňuje Přílohu č. 1 – Projektovou dokumentaci pro provádění stavby o výpis výrobků - soubor „197_MSGB_DpVD_SO01_D.1.1.3.7 Výpis prvků“. Výpis výrobků je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na odpověď zadavatele na žádost č. 1 v bodě 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (dále také jen „**Výkaz výměr**“). Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Výkaz výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě podle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek: **Datum: 7. 7. 2025 Hodina: 10:00**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace, nedotčena tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, Výpis výrobků

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 19. 6. 2025

V Brně dne 19. 6. 2025

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Dušan Baranovič, na základě plné moci

(podepsáno elektronicky)