

LEGENDA

- 321** ČÍSLO MÍSTNOSTI
- TOPNÁ VODA 90/70 °C – STÁVAJÍCÍ NYNÍ DEMONTOVANÉ ROZVODY TOPNÉ VODY K PŮVODNÍM (NYNÍ RUŠENÝM) TĚLESŮM
- (S1)** ČÍSLO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY TOPNÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ-RUŠENÉ OTOPNÉ TĚLESO FIRMY KORADO TYP KLASIK–BOČNÍ PŘÍPOJENÍ
- OZNAČENÍ TĚLESA např.:**
321–02
21–060160–5
- 321–02:** ČÍSLO MÍSTNOSTI–ČÍSLO TĚLESA V MÍSTNOSTI11
- TYP TĚLES:**
21–060160–5: TYP TĚLESA–VÝŠKA TĚLESA/DĚLKA TĚLESA–ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ
- TYP TĚLES:**
21: HLOUBKA 6,6cm (DVĚ DESKY A JEDNA VLNA)
22: HLOUBKA 10cm (DVĚ DESKY A DVĚ VLNY)
- VÝŠKA TĚLESA:**
060 – 60cm
- DĚLKA TĚLESA:**
160 – 160cm
- ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ NA OTOPNOU SOUSTAVU:**
5: BOČNÍ – PŘÍVOD NAHOŘE, ZPÁTEČKA DOLE (PŘÍPOJENÍ ZE STĚNY)
NA PŘÍVODU OSAZEN TERMOSTATICKÝ VENTIL A RUČNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE
NA ZPÁTEČCE UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE MĚDĚNÉ PÁJENÉ

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY PO OBJEKTU K TĚLESŮM JSOU MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ PÁJECÍMI MĚDĚNÝMI FITINKAMI.
POTRUBNÍ PŘÍPOJKY JSOU VEDENY ČÁSTEČNĚ VOLNĚ PODÉL STĚN A ČÁSTEČNĚ KONSTRUKCEMI–STĚNAMI/PODLAHAMÍ


VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ PŘÍPOJKY OD STOUPAČEK K TĚLESŮM BUDOU DEMONTOVÁNY.

SOUPIS DEMONTÁŽÍ

- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA V ŘEŠENÝCH PROSTORECH
- TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ KONZOL PRO UCHYCENÍ, PŘÍPOJOVACÍCH ŠROUBENÍ A VENTILŮ
- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ POTRUBNÍ PŘÍPOJKY OD STOUPAČEK K TĚLESŮM
- PŘED DEMONTÁŽÍ TĚLES BUDE TOPNÝ SYSTÉM VYPUŠTĚN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
342	CHODBA	27,24 m²	PVC
344	KOUPELNA S WC	5,75 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
345	TĚLOCVIČNA	23,38 m²	PVC
346	POKOJ Č. 1	15,61 m²	PVC
347	POKOJ Č. 2	15,68 m²	PVC
348	POKOJ Č. 3	12,37 m²	PVC
349	POKOJ Č. 4	12,37 m²	PVC
350	POKOJ Č. 5	16,97 m²	PVC
351	POKOJ Č. 6	23,22 m²	PVC
352	WC	0,94 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
353	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,99 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
355	SKLAD	12,95 m²	PVC



ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN HENZL	NAVŘHL	ING. JAN HENZL	VYPRACOVAL	ING. JAN HENZL	KONTROLOVAL	
INVESTOR:	Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 01 Tišnov						
MÍSTO STAVBY:	Purkyňova 279, 666 01 Tišnov						
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘIDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.						FORMÁT 4A4
OBJEKT:	D1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV						DATUM 09/2023
							STUPEŇ RDS
							ZAK. Č. 23-077
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE						ARCH. Č. 23-077/202
							MĚŘITKO VÝKRES ČÍSLO 1:50 202

TERMING spol. s r.o.

Berdova 1, 613 00 Brno
tel.: 54521 1734
www.termining.cz, e-mail:termining@termining.cz