

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA
321	JIP	54,7	2,84	LINOLEUM
321A	CHODBA	4,8	2,84	LINOLEUM
322	PRACOVNA SESTER	14,8	2,85	LINOLEUM
323	KANCELÁŘ	4,8	2,55	LINOLEUM
325	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,96	2,90	KER. DLAŽBA

LEGENDA

321


ČÍSLO MÍSTNOSTI



TOPNÁ VODA 90/70 °C – STÁVAJÍCÍ NYNÍ DEMONTOVANÉ ROZVODY TOPNÉ VODY K PŮVODNÍM (NYNÍ RUŠENÝM) TĚLESŮM



ČÍSLO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY TOPNÉ VODY



STÁVAJÍCÍ–RUŠENÉ OTOPNÉ TĚLESO FIRMY KORADO TYP KLASIK–BOČNÍ PŘIPOJENÍ

OZNAČENÍ TĚLESA např.:

321-02
21-060160-5

321-02: ČÍSLO MÍSTNOSTI–ČÍSLO TĚLESA V MÍSTNOSTI1

TYP TĚLES:

21-060160-5: TYP TĚLESA–VÝŠKA TĚLESA/DÉLKA TĚLESA–ZPŮSOB PŘIPOJENÍ

TYP TĚLES:

21: HLOUBKA 6,6cm (DVĚ DESKY A JEDNA VLNA)
22: HLOUBKA 10cm (DVĚ DESKY A DVĚ VLNY)

VÝŠKA TĚLESA:

060 – 60cm

DÉLKA TĚLESA:

160 – 160cm

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ NA OTOPNOU SOUSTAVU:

5: BOČNÍ – PŘÍVOD NAHOŘE, ZPÁTEČKA DOLE (PŘIPOJENÍ ZE STĚNY)
NA PŘÍVODU OSAZEN TERMOSTATICKÝ VENTIL A RUČNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE
NA ZPÁTEČCE UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ


PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE MĚDĚNÉ PÁJENÉ

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY PO OBJEKTU K TĚLESŮM JSOU MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ PÁJECÍMI MĚDĚNÝMI FITINKAMI.
POTRUBNÍ PŘÍPOJKY JSOU VEDENY ČÁSTEČNĚ VOLNĚ PODÉL STĚN A ČÁSTEČNĚ KONSTRUKCEMI–STĚNAMI/PODLAHAMI

VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ PŘÍPOJKY OD STOUPAČEK K TĚLESŮM BUDOU DEMONTOVÁNY.

SOUPIS DEMONTÁŽÍ

- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA V ŘEŠENÝCH PROSTORECH
- TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ KONZOL PRO UCHYCENÍ, PŘIPOJOVACÍCH ŠROUBENÍ A VENTILŮ
- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ POTRUBNÍ PŘÍPOJKY OD STOUPAČEK K TĚLESŮM
- PŘED DEMONTÁŽÍ TĚLES BUDE TOPNÝ SYSTÉM VYPUŠTĚN



ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN HENZL	NAVRHL	ING. JAN HENZL	VYPRACOVAL	ING. JAN HENZL	KONTRLOVAL	
INVESTOR:	Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 01 Tišnov						
MÍSTO STAVBY:	Purkyňova 279, 666 01 Tišnov						
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.						FORMÁT 4A4
OBJEKT:	D1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV						DATUM 09/2023
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE						STUPEŇ RDS
							ZAK. Č. 23-077
							ARCH. Č. 23-077/203
							MĚŘITKO VÝKRES ČÍSLO 1:50 203

TERMING spol. s r.o.

Bendova 1, 613 00 Brno
tel.: 54521 1734
www.termining.cz, e-mail:termining@termining.cz