

LEGENDA

321


ČÍSLO MÍSTNOSTI



TOPNÁ VODA 90/70 °C – STÁVAJÍCÍ NYNÍ DEMONTOVANÉ ROZVODY TOPNÉ VODY
K PŮVODNÍM (NYNÍ RUŠENÝM) TĚLESŮM

S11

ČÍSLO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY TOPNÉ VODY



STÁVAJÍCÍ-RUŠENÉ OTOPNÉ TĚLESO FIRMY KORADO TYP KLASIK-BOČNÍ PŘÍPOJENÍ

OZNAČENÍ TĚLESA např.:

321-02

21-060160-5

321-02: ČÍSLO MÍSTNOSTI-ČÍSLO TĚLESA V MÍSTNOSTI11

TYP TĚLES:

21-060160-5: TYP TĚLESA-VÝŠKA TĚLESA/DÉLKA TĚLESA-ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ

TYP TĚLES:

21: HLOUBKA 6,6cm (DVĚ DESKY A JEDNA VLNA)

22: HLOUBKA 10cm (DVĚ DESKY A DVĚ VLNY)

VÝŠKA TĚLESA:

060 – 60cm

DÉLKA TĚLESA:

160 – 160cm

ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ NA OTOPNOU SOUSTAVU:

5: BOČNÍ – PŘÍVOD NAHOŘE, ZPÁTEČKA DOLE (PŘÍPOJENÍ ZE STĚNY)

NA PŘÍVODU OSAZEN TERMOSTATICKÝ VENTIL A RUČNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE

NA ZPÁTEČCE UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE MĚDĚNÉ PÁJENÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA
241	CHODBA	25,66 m ²	PVC
242	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,11 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA
243	POKOJ Č. 1	15,75 m ²	PVC
244	POKOJ Č. 2	16,16 m ²	PVC
245	POKOJ Č. 3	15,87 m ²	PVC
246	POKOJ Č. 4	21,4 m ²	PVC
247	POKOJ Č. 5	22,54 m ²	PVC
248	POKOJ Č. 6	14,97 m ²	PVC
248a	WC	1,95 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY PO OBJEKTU K TĚLESŮM JSOU MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ PÁJECÍMI MĚDĚNÝMI FITINKAMI.
POTRUBNÍ PŘÍPOJKY JSOU VEDENY ČÁSTEČNĚ VOLNĚ PODÉL STĚN A ČÁSTEČNĚ KONSTRUKCEMI-STĚNAMI/PODLAHAMI

VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ PŘÍPOJKY OD STOUPAČEK K TĚLESŮM BUDOU DEMONTOVÁNY.

SOUPIS DEMONTÁŽÍ

- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA V ŘEŠENÝCH PROSTORECH
- TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ KONZOL PRO UCHYCENÍ, PŘÍPOJOVACÍCH ŠROUBENÍ A VENTILŮ
- DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ POTRUBNÍ PŘÍPOJKY OD STOUPAČEK K TĚLESŮM
- PŘED DEMONTÁŽÍ TĚLES BUDE TOPNÝ SYSTÉM VYPUŠTĚN



ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN HENZL	NAVRHL	ING. JAN HENZL	VYPRACOVAL	ING. JAN HENZL	KONTROLOVAL	
INVESTOR:	Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 01 Tišnov						
MÍSTO STAVBY:	Purkyňova 279, 666 01 Tišnov						
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘIDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.						FORMÁT 4A4
OBJEKT:	D1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV						DATUM 09/2023
							STUPEŇ RDS
							ZAK. Č. 23-077
							ARCH. Č. 23-077/201
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE						MĚŘÍTKO VÝKRES ČÍSLO 1:50 201