



JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI
BUDOU PŘED ZAPOČETÍM STAVBY
OVĚŘENY VEŠKERÉ POZICE A DIMENZE
PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁPOJNÝCH BODŮ

LEGENDA:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- POŽÁRNÍ ÚSEK – STROP + JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBŘ POŽÁRNÍ PRŮCHODKY – UMOŽNIT PŘÍSTUP
- ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTIČÍM KUSŮM KANALIZACE A ARMATURÁM VODY V PODHLEDECH

S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

- ZVUK.IZ. – ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ
- KU – KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv – KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- KUp – UZÁVĚR PODOMÍTKOVÝ
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- POJ.VENTIL – POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- VPD – VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV – VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP – PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
- VV-MRAZ – VÝTOKOVÝ VENTIL – MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- PB – PEVNÝ BOD
- VyVT – MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL
- PV – PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
- S.H. – SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY
- Z.U. – VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VM – PODRUŽNÝ VODOMĚR ULTRAZVUKOVÝ – VÝSTUP RADIOVÝ

POZN.1

ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm
NAD STŘECHOU HLAVICÍ
min.3,0m OD TERAS A OKEN
NEBO 3,0m NAD ÚROVEŇ TERASY

POZN.2

DVIŘKA V PODHLEDU
DODÁVKA STAVBY

POZN.3

ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM
– TEP. IZOLACE
– ZVUKOVÁ IZOLACE

ZODP. PROJEKTANT	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	KONTROLOVAL	ING.MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST	
ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ		ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
INVESTOR:	NEMOCNICE TIŠNOV, př. organizace Purkytova 279, 66601 TIŠNOV				IČO 72523531	
MÍSTO STAVBY:	TIŠNOV				tel: +420 737 942 578	
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘIDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.				FORMÁT	3*A4
OBJEKT:	D.1.4.e ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ				DATUM	09/2023
					STUPEŇ	PROJEKT
					ZAK. Č.	ZT23-061
					ARCH. Č.	ZT23-061/405
OBSAH:	PŮDORYS PODKROVÍ				MĚŘITKO	VÝKRES ČÍSLO
					1:100	405