PŮDORYS 2.NP



OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVEST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVEST V KVALITAMI TŘÍDE "A" (DLE METODIKY CZB)
- KZS PROVEST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNĚ POUŽITÝ SYSTÉM

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUŽE SNÍŽIT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B" A STOUPNUT TŘÍDU REAKCE "E" – VIZ. PBŘS – SAMOSTATNÁ NEBUĎ SOUČÁST PROJEKTU

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADU – ODSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY 20%
  - TLAKOVÉ MYTÍ CELÉ FASÁDY
  - POD UT SE PŘEDPOKLÁDÁ VYROVNÁNÍ ZATEPLOVANÉ PLOCHY ZÁKLADŮ CEMENT. WALTOU (20%)

EPS 14 ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY FASÁDNÍHO POLYSTYRENU EPS 70 F Čmaxxxxxxxxxx TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÍMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÍCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPICÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Č OBDOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

MW 14 ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY Z KONTAKTNÍ MINERÁLNÍ VATY PRO FASÁDY Čmaxxxxxxxxxx TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÍMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÍCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPICÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Č OBDOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- **SU 01** PŘÍPRAVA PODKLADU – VIZ. KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS
- **SU 05** ODSTRANĚNÍ POPNAVÍCH ROSTLIN Z FASÁDY A STŘECHY
- **SU 07** DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ LANA HROMOSVODU (DÉLKA cca 7,0m) VČ. KOTVENÍ–OZNAČEN HROMOSVODU V GRAFICKÉ ČÁSTI
  - PROVEST ŘÍS NOVÝ HROMOSVOD VIZ. SAMOSTATNÝ ODDÍL
- **SU 08** ODSTRANIT PŘÍSTŘEŠEK NAD BOČNÍM VSTUPEM
- **SU 10** STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ VYSPRAVIT CEMENTOVÝM POTĚREM, VČ. PENETRACE A STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE, OBKLAD MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU VČ. PODESTY, BOČNÍ STĚNA SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENA PROBARVENOU OMÍTKOU. STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ OŘÉZNOUT A POSUNOUT SLOUPKY (PŘEDPOKLÁD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ FASÁDY). ZÁBRADLÍ NATŘÍT
- **SU 13** ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD – KAŘÍNEC
- **SU 14** DOZDĚNÝ Z TVÁRNIC YTONG TL. 200 A 450 MM
- **SU 15** STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NAHRADIT DESKAMI CEMBRIT, PŘÍP. CETRIS
- **SU 16** ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD STĚN
- **SU 19** OPRAVA STÁVAJÍCÍCH LOŽEN VE SKLADIŠTĚ:
  - KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ
  - LEPICÍ FLEXTMEL
  - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
  - PENETRACE
  - CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU TL. 40–60mm + KARI SÍŤ 4x150x150
  - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 80mm
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE LOŽEN – BET. PANEL
- **SU 22** STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ OŘÉZNOUT A POSUNOUT SLOUPKY. ZÁBRADLÍ NATŘÍT
- **SU 23** STÁVAJÍCÍ PLOCHOVÝ KRYTINU NAHRADIT NOVOU S PODBITÍM Z DESEK CETRIS

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- VÝMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE (OKNA, ZDIVO, DVEŘE)

POZNÁMKA:
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ JIŽ NEBUDOU VYUŽITY
(DOELINÉ KONZOLY, ROZVODY, HROMOSVODY, SVĚTLA, ATD.)

LEGENDA ZNAČEK:

- NAVRŽENÝ HROMOSVOD PODLE KZS
- VIZ. ODDÍL HROMOSVOD

02 / 01 / 03

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec		**ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GAROULÁNKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA	DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	KLÁRA POLÁČKOVÁ	STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOME, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318		ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-02 UBYTOVNA PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO 1 : 75	Č. VÝKRESU **202**