

PJ **Ss** - Pomocný jímač tvarovaný z drátu FeZn Ø10 (cca 1m) osazený v podpěře typu "pes" (FB 2), nasvorkovaný na jímací vedení, převýšení nad atikou ~ 50 cm

Sj* JT-2
- Jímací tyč Ø 16 / 10 mm, se zúžením, AlMgSi délka 3500 mm, s uchycením pomocí klínu
- Betonový talíř 17kg s podložkou na plastové krytiny s uchycením jímače d16 pomocí klínu
- Nerezová svorka na jímač, křížová se střed. destičkou pro vodiče s různými průměry do Ø16 / Ø 10



standardní vývod uzemnění pro zkušební svorku v šachtici, zapuštěné do terénu (viz budovu 02 - UBYTOVNA)
- a jeho standardní zemní spoj

v takto označeném místě by měl být stávající uzemňovací vývod pro rušený svod
- využije se pro propojení nového uzemnění s použitelnými částmi starého (dle možností)

TAB všechny přiznané svody budou označeny výstražnou tabulkou "V případě bouřky je zakázáno zdržovat se blíže než 3m od svodů"

Ss	svorka spojovací drát / drát
Sj*	svorka křížová k jímači, viz jímače
SK	Křížová svorka d10 / d10 pozink
SO*	Svod se při přechodu zvýšené atiky vhodně propojí s klempíř. krytinou (cca po 10m)
SP	Připoj. svorka konstrukce / d10 pozink
SZ-k	Zkušební svorka drát / drát, klasik
SR 02	Spoj. svorka pás 30x4 / pás 30x4 pozink - v zemi se zavařením, zajutováním a asfalt.zálivkou
FB 2+	Podpěra na ploché střechy "pes" se závažím a ochrannou podložkou proti poškrábání fólie
PV 32	Podpěra nebo připoj. svorka na lem klempířiny při souběhu, pozink., pro drát do d10
PV 01*	Podpěra s držákem do hořlavého zateplení, odizolovaná od něj tepelně i elektricky
OÚ	ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva a zateplení, odiz. chemickou kotvou

TŘÍDA OCHRANY LPS II. (d < 10 m)

OCHRANNÁ VZDÁLENOST S < 0,25 m

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"
SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC
parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec

VYKRACOVAT

ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA s.r.o.
BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA	DATUM	02/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	JIŘÍ KOVÁŘ, ELEKTROPROJEKCE, IČ 44088981 679 22 LIPŮVKA 191 TELEFON +420 737 356 271 OKRES BLANSKO E-MAIL j1kovar@seznam.cz	ZAK. ČÍSLO	18/13
		STUPEŇ	PROJEKT
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318		03.2 – HROMOSVOD	

SO 03 : TĚLOCVIČNA **část 03.2 : HROMOSVOD**
PŮDORYS STŘECHY - SCHEMA HROMOSVODU

MĚŘÍTKO 1 : 100

Č. VÝKRESU **204**

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz