# PŮDORYS 3.NP










## OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVEST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVÉST V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A" (DLE METODIKY C20)
- KZS PROVEST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNĚ POUŽITÝ SYSTÉM

## KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B" A IZOLANT TŘÍDU REAKCE "E" – VIZ. PBŘS – SAMOSTATNÁ NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTU

## SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADU: – ODSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY ZDIVA
  - TLAKOVÉ MYTÍ CELÉ FASÁDY
  - POD UT SE PŘEDPOKLÁDÁ VYROVNÁNÍ ZATEPLOVANÉ PLOCHY ZÁKLADOVÝ CEMENT. MALTOU (ZDR)

**EPS 14** ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY FASÁDNÍHO POLYSTYRENU EPS 70 F (tloušťka/tl.mm) TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÝM KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZÁPUSTNOU MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÝCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPICÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Č. OBDOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

**MW 14** ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY Z KONTAKTNÍ MINERÁLNÍ VATY PRO FASÁDY (tloušťka/tl.mm) TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÝM KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZÁPUSTNOU MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÝCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPICÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Č. OBDOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- **SO 01** PŘÍPRAVA PODKLADU – VIZ. KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS
- **SO 05** ODSTRANĚNÍ POPRAVENÝCH ROSTLIN Z FASÁDY A STŘECHY
- **SO 07** DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ LANA HROMOSVODU (DÉLKA cca 7,0m) VČ. KOTVENÍ–OZNAČENÍ HROMOSVODU V GRAFICKÉ ČÁSTI + – PROJEKT ŘEŠÍ NOVÝ HROMOSVOD VIZ. SAMOSTATNÝ ODDÍL
- **SO 09** ODSTRANIT PŘÍSTŘEŠEK NAD BOČNÍM VSTUPEM
- **SO 10** STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ VYSPRAVIT A OBLOŽIT MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU VČ. PODESTY
- **SO 13** ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD – KAMÍNEC
- **SO 14** DOZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG TL. 200 A 450 MM
- **SO 17** ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU A POLOŽIT NOVOU – ASFALTOVÝ ŠINDEL
- **SO 18** STÁVAJÍCÍ KLIMATIZACI DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT ZPĚT VČ. PRODLOUŽENÍ KABELU A KOTVENÍ. SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDE I PRODLOUŽENÍ NOSIČŮ KLIMATIZACE
- **SO 20** OPRAVA STÁVAJÍCÍCH LOŽÍŽ VČ SKLADBĚ:
  - KOTVÍMACÍK DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ
  - LEPICÍ FLEXITMEL
  - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
  - PENETRACE
  - CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU TL. 40–60mm + KARI SÍŤ 4x150x150
  - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30mm
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE LOŽÍŽ – BET. PANEL

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- VNĚJŠÍ OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE (OKNA, ZDIVO, DVEŘE)

POZNÁMKA:
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ JIŽ NEBUDOU VYUŽITY (OSOLOVÉ KONZOLY, KOUKOLEJ, HROMOSVOD, SVODY, ATD.)

## LEGENDA ZNAČEK:

- NAVRŽENÝ HROMOSVOD PŘÍDAVNÝ VIZ. ODDÍL HROMOSVOD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"**<br>**SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC**<br>**parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec** | | | **ARCHITEKTI**<br>**THELKA - STARYCHA s.r.o.**<br>BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00 |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ARCH. Z. THELKA | | DATUM 01/2014 |
| ZODPOVĚD. PROJEKTANT | ING. ARCH. M. STARYCHA | | ZAK. ČÍSLO 18/13 |
| VYPRACOVAL | KLÁRA POLÁČKOVÁ | | STUPEŇ DPS |
| ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318 | | | ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| **SO-02 UBYTOVNA**<br>**PŮDORYS 3.NP** | | MĚŘÍTKO<br>1 : 75 | Č. VÝKRESU<br>**203** |