

OBECE NÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVĚST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVĚST V KVALITATIVNÍ TŘÍDE "A" (DLE METODIKY C2B)
- KZS PROVĚST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDPISANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÝ SYSTÉM

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSÍ SPLOUVAT TŘÍBU REAKCE NA OHĚŇ "B" A IZOLANT TŘÍBU REAKCE "E" - VIZ TAB.888 - SAMOSTATNÁ NEJEDNÁ SOUČÁST PROJEKTU

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADU: - OSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NESOURODNÉ OMLITY 20%
 - TLAKOVÉ VYTŘÍ CÍLE FASÁDY
 - POD UT SE PŘEDPOKLADÁ VYHOVNĚNÍ ZATEPLOVACÍ PLOCHY ZÁKLADU CEMENT. MALTOU (20%)

ZATEPLENÍ FASÁDY:

- STAVAJÍCÍ ZATEPLENÍ V TL. 50 MM
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY FASÁDOVNÍHO POLYSTYRENU EPS 70 F ($\lambda_{max=0,035W/mK}$), TL. 100 MM
- KOTVENÉ SROUBOVACÍMI TALÍROVÝMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZÁPISNOU OMLITOU, DÉLKA MIN. 235 MM
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA - LEPICÍ HMOTA A SKLOTĚTILNÍ SÍTOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMLITA NA SILIKONOVÉ ČI OBOECNĚ BAZI, ZHRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSÍNÍ BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKU)

ZATEPLENÍ PASÁDY:


- DESKY Z KONTAKTNÍ UNERALNÍ VĚTY PRO PASÁDY ($\lambda_{max=0,035W/mK}$), TL. 140 MM KOTVENÉ SROUBOVACÍMI TALÍROVÝMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZÁPISNOU OMLITOU, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TĚPELNÝCH ZÁTĚK
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA - LEPICÍ HMOTA A SKLOTĚTILNÍ SÍTOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMLITA NA SILIKONOVÉ ČI OBOECNĚ BAZI, ZHRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSÍNÍ BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKU)

ZATEPLENÍ OKNA:

- LEPICÍ HMOTA
- DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 300 SF ($\lambda_{max=0,025W/mK}$), TL. 100 MM, KOTVENÉ VIZ EPS 14
- POD OTE: KOPROVA FOLIE (MĚRY 20 MM)
- NAD OTE: LEPICÍ HMOTA SE SKLOTĚTILNÍ SÍTOVINO
- FENETRACE
- FINÁLNÍ VĚSTVA - MOZAIKOVÁ OMLITA

LEGENDA:

- BUDOVNÉ KONSTRUKCE (OKNA, ZDIVO, DVEŘE)



ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVÉDENO DLE ČSN 73 2901 - PROVÁDĚNÍ VNĚŠNÍCH TĚPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPONENTNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)

±0.000=PRÍZEMÍ OBJEKTU SO-01

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"				ARCHITEKTI	
SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC				THELKA - STARÝCHA s.r.o.	
parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec				BRNO, GAJEVULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THELKA	DATUM	01/2014	ZK. ČÍSLO	18/13
ZOPROJEKTOVATEL	ING. ARCH. M. STARÝCHA	STUPEŇ	DPS	ARCH.-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
VÝPRAVČOVÁ	ING. STANISLAV ŠKOLIK				
ZÁDAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318					
SO-01 ŠKOLA		MĚŘÍTKO	1 : 75	Č. VÝKRESU	109
POHLED JIHOVÝCHODNÍ					