ŘEZ 1-1´


B
+0,120
2615
2100
±0,000
SO-01 ŠKOLA
STŘECHA ŠATNY
B3
NÁVRH ZATEPLENÍ STĚNY ŠKOLY TEP. IZOLACÍ Z POLYSTYRÉNU TL.140mm
335
585
335
KLIMATIZACE
KABELÁŽ OD KLIMATIZACE
+0,800
DILATAČNÍ LIŠTA PO CELÉ VÝŠCE VE FASÁDĚ
Ø355
580
180
Ø355
625
125
SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY:
(PŘEVZATO ZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU-SONDA OP3)
OMÍTKA Z EXTERIÉRU (PLETIVO) TL. 20mm
BETONOVÁ VRSTVA TL. 20mm
CIHLY DĚROVANÉ TL. 350mm
OMÍTKY Z INTERIÉRU TL. 15mm
+2,750
PROSTOR TĚLOCVIČNY
+2686
-2900
-2,750
1
ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
1´
SDK PŘÍČKA
SDK PŘÍČKA
SDK PŘÍČKA
CIHELNÁ PŘÍČKA
1.01
REKUPERAČNÍ VĚTRACÍ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA
V=2686/2900 m3/h, Pext=205 Pa, Pm=2x550 W, 230/50,
Qt>15kW, G=150 kg, LpA<64 dB ve zdál. do 1.5m
ODVOD KONDENZÁTU DN25
ODVOD
ODVOD
SDK PŘÍČKA
SDK PŘÍČKA
SDK PŘÍČKA