



OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVÉST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVÉST V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A" (DLE METODIKY CZB)
- KZS PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÝ SYSTÉM

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B" A IZOLANT TŘÍDU REAKCE "E" – VIZ. PBŘS – SAMOSTATNÁ NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTU

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADU: – ODSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY 20%
  – TLAKOVÉ MYTÍ CELÉ FASÁDY

EPS 10

ZATEPLENÍ FASÁDY:
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ V TL. 50 MM
- LEPÍCÍ HMOTA
- DESKY FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU EPS 70 F (λ_{max}=0,039W/mK), TL. 100 MM
  KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÝMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZÁPUSTNOU MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 265 MM
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Č. OBDOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

SU 01 PŘÍPRAVA PODKLADU – VIZ. KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS

SU 08 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ VČ. PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ (DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ OKNA, COPILIT, KOVOVÉ OKNA) STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM.

SU 26 STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DLE NAVRŽENÉ TL. TEPELNÉ IZOLACE...

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ PLASTOVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ SE PONECHAJÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ŘEŠENÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO – SOUSEDNÍ OBJEKTY
- VÝMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC + OMÍTKA S ARMOVACÍ SÍŤOVINOU
- BOURANÉ KONSTRUKCE (OKNA, ZDIVO, DVEŘE)

POZNÁMKA:
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ JIŽ NEBUDOU VYUŽITY (OCELOVÉ KONZOLY, ROZVODY, HROMOSVOD, SVODY, ATD.). V OSTATNÍM PŘÍPADĚ SE PRVKY DLE POTŘEBY UPRAVÍ (prodloužit, nadstavit, otáz.)



ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 2901 - PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)
±0,000=PŘÍZEMÍ OBJEKTU SO-01

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" **SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC** **parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec**			**ARCHITEKTI THIELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THIELKA	DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	ING. STANISLAV SMOLÍK	STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318		ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-01 ŠKOLA **PŮDORYS 4.NP**		MĚŘÍTKO 1 : 75	Č. VÝKRESU **104**