PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz





POZNÁMKA:

Tam, kde je umístění zkušební svorky do terénu z nějakého důvodu nevhodné, je možné svorku alternativně umístit do krabice IP 54, zapuštěné do nehofl. lože v zateplení obvodového zdiva, a to od +0,6m nad terénem a pohledově zakryté nerezovými revizními dvířky.

Ve vnitřku objektu 02, 01 je nutno doplnit vnitřní ochranu - pospojování VZT konstrukcí na hlavní ochrannou ekvipotenciální sběrnu objektu, doplní přepěťovými ochran

Demontáž stávajícího anténního stožáru pro analogové vysílání je nutné projednat se správci objektu a správci slaboproudých systémů; demontáže zrušených konstrukčních, anténních a přenosových částí vč. kabelů MUSÍ být před započetím jakýchkoli z těchto prací správci jasně a přehledně vyznačeny

TŘÍDA OCHRANY LPS II. (d < 10 m)

OCHRANNÁ VZDÁLENOST S < 0,25 m

DETAIL SKRYTÉHO SVODU - NÁVRH
(skryté provedení je zadáním projektu)



Sj* JT-1
- Jímací tyč Ø 16 mm, délka 2500 mm, AlMgSi s uchycením pomocí klínu
- Betonový talíř 17kg s podložkou na plastové krytiny s uchycením jímače d16 pomocí klínu
- Nerezová svorka na jímač, křížová se střed. destičkou pro vodiče s různými průměry do Ø16 / Ø 10

Sj* JT-2
- Jímací tyč Ø 16 / 10 mm, se zúžením, AlMgSi délka 3500 mm, s uchycením pomocí klínu
- Betonový talíř 17kg s podložkou na plastové krytiny s uchycením jímače d16 pomocí klínu
- Nerezová svorka na jímač, křížová se střed. destičkou pro vodiče s různými průměry do Ø16 / Ø 10

Sj* JT-3 2id
- Jímací tyč Ø 16 mm, délka 2500 mm, AlMgSi s uchycením pomocí izol. držáků na trubku stožáru
- 2 x izolační držák 530 mm s upevněním na potrubí
- Nerezová svorka na jímač, křížová se střed. destičkou pro vodiče s různými průměry do Ø16 / Ø 10

DETAIL IZOLOVANÉHO OSAZENÍ JÍMAČE NA ANTÉNNÍ STOŽÁR



Ss	svorka spojovací drát / drát
Sj*	svorka křížová k jímači, viz jímače
SK	Křížová svorka d10 / d10 pozink
SO*	Svod se při přechodu zvýšené atiky vhodně propojí s klempíř. krytinou (cca po 10m)
SC*	nerezová svorka přímá propojovací k provedení přechodu vodiču z pozinku na patentovaný izolovaný vodič
SPA	spec. svorka na vyrovnání potenciálu polovodivého povrchu pláště
SP	Připoj. svorka konstrukce / d10 pozink
SZ*	Zkušební svorka pás / pás nerez, se šachticí pro zapuštění do chodníku
SR 02	Spoj. svorka pás 30x4 / pás 30x4 pozink - v zemi se zavařením, zajutováním a asfalt.zálivkou
FB 2+	Podpěra na ploché střechy "pes" se závažím a ochrannou podložkou proti poškrábání fólie
PV 32	Podpěra nebo připoj. svorka na lem klempířiny při souběhu, pozink., pro drát do d10

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" **SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC** **parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec**		**ARCHITEKTI** **TIHELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA	DATUM	02/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	JIŘÍ KOVÁŘ, ELEKTROPROJEKCE, IČ 44088981	ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	679 22 LIPŮVKA 191 TELEFON +420 737 356 271 OKRES BLANSKO E-MAIL jihovr@seznam.cz	STUPEŇ	PROJEKT
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318		02.2 – HROMOSVOD	
SO 02 : UBYTOVNA **část 02.2 : HROMOSVOD** **PŮDORYS STŘECHY - SCHEMA HROMOSVODU**		MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU **204**